

*Paragraf 12. — Lette ophængte Stilladser med bevægelige Dæk.*

1. Lette ophængte Stilladser skal opfylde Forskrifterne i denne Paragraf.
2. De bærende Bjælker skal være af passende Længde og Tværnit og skal være forsvarligt anbragt og understøttet.
3. (1) De bærende Bjælkens indre Ende skal være sikkert fastgjort.  
(2) Naar de bærende Bjælker er forankret ved Hjælp af Sække med Ballast eller ved Hjælp af anden løs Kontravægt, skal Sækkene eller Kontravægtene være forsvarligt fastgjort til Bjælkerne.  
(3) Ophængningskablerne skal have en Sikkerhedskoefficient af mindst 10.
4. Dækkets Længde maa højst være 8 m.
5. Dækket skal være ophængt i mindst tre Tove, imellem hvilke Afstanden ikke maa overstige 3 m. Det midterste Tov maa ikke paa noget Tidspunkt være strammere end de to yderste Tove.
6. Taljer skal befæstes til Dækkene ved Hjælp af forsvarligt fastgjorte Jernbaand, der skal føres helt rundt om Dækket og være forsynet med Øjer, hvorigennem Tovene passerer.
7. Ophængte Stilladser, paa hvilke Arbejderne udfører Arbejdet i siddende Stilling, skal være saaledes indrettet, at Dækket holdes i en Afstand af mindst 30 cm fra Muren og saaledes, at Arbejderne ikke støder Knæene imod Muren, dersom Stilladset svinger ud.

*Paragraf 13. — Andre ophængte Stilladser.*

1. En Kulkurv, en anden større Kurv, en Baadsmands-Stol eller lignende Udstyr maa kun undtagelsesvis anvendes som ophængt Stillads, til Arbejde af kort Varighed og under Opsigt af en ansvarlig Person.
2. Naar saadant Udstyr anvendes som ophængt Stillads:
  - a) skal det bæres af Kabler eller Reb, hvis Sikkerhedskoefficient er mindst 10 Gange Maksiumsvægten inklusive Egenvægten; og
  - b) de nødvendige Sikkerhedsforanstaltninger træffes for at forhindre, at Arbejderne falder ud.
3. Naar en Kulkurv eller en anden større Kurv anvendes som ophængt Stillads:
  - a) skal den være mindst 75 cm dyb, og
  - b) holdes oppe af to stærke Jernbaand, der skal være forsvarligt fastgjort, gaa helt rundt om Indretningens Sider og Bund, og være forsynet med Øjer, hvorigennem Rebene anbringes.

*Paragraf 14. — Transport og Oplagring paa Stilladser af Materialer. Fordeling af Belastningen.*

1. Naar svær Belastning flyttes paa eller op paa et Stillads, skal der drages Omsorg for, at Stilladset ikke udsættes for pludselige Stød.
2. Belastningen paa Stilladset skal saa vidt muligt være jævnt fordelt og i hvert Fald være saaledes fordelt, at farlig Uligevægt undgaas.
3. Under Brugen af Stilladset skal der til Stadighed drages Omsorg for, at det ikke overbelastes, og at Materialer ikke unødigt opsamles derpaa.

*Paragraf 15. — Indretning af Hejseapparater paa Stilladser.*

1. Naar Hejseapparater skal indrettes paa et Stillads:
  - a) skal Stilladsets enkelte Dele omhyggeligt efterses og om fornødent passende forstærkes,
  - b) skal enhver Bevægelse af Stikbommene være udelukket,
  - c) skal Rejsebommene om muligt være sikkert fastgjort til en bæredygtig Del af Bygningen paa det Sted, hvor Hejseapparatet skal indrettes.
2. Naar Hejseapparatets Dæk ikke bevæger sig mellem Styreskinner, eller naar Ladningen kan komme i Berøring med Stilladset under Ophejsningen eller Nedfringen, skal der opføres en lodret Skillevæg i hele Stilladsets Højde for at forhindre, at Ladningen griber fat deri.

*Paragraf 16. — Periodisk Tilsyn med Stilladser.*

Stilladser skal tilses af en kompetent Person:

- a) mindst een Gang om Ugen; og
- b) efter hver Periode af daarligt Vejr og enhver væsentlig Afbrydelse af Arbejdet.