

Paragraf 17. — Undersøgelse af Stilladser før Brugen, særligt af Stilladser, der er konstrueret af andre Entreprenører.

Enhvert Stillads skal, hvad enten det er rejst af den Arbejdsgiver, hvis Arbejdere skal benytte det, eller af andre

- a) forinden det tages i Brug, undersøges af en kompetent Person, der særligt skal forvisse sig om
 - (I) at det er sikkert,
 - (II) at de anvendte Materialer er sunde,
 - (III) at Stilladset kan opfylde det Formaal, det skal tjene,
 - (IV) at de paabudte Sikkerhedsforskrifter er opfyldt,
- b) under Brugen holdes i god Stand.

Paragraf 18. — Arbejdsdæk.

1. Enhvert Arbejdsdæk, der anbringes i mere end 2 m's Højde over Jorden eller over et Gulv, skal være forsynet med et tæt Bræddegulv.

2. (1) Dækkets Bredde skal svare til, hvad Formaalet kræver, og skal være saaledes indrettet, at der overalt er en Passage ikke under 60 cm fri for fastgjorte Genstande eller henlagt Materiale.

(2) Bredden maa i intet Tilfælde være under

- a) 60 cm, hvis Dækket alene tjener som Gulv og ikke til Oplægning af Materialer,
- b) 80 cm, dersom Dækket tjener til Oplægning af Materialer,
- c) 1,10 m, dersom Dækket tjener til Understøtning af noget højere beliggende Dæk,
- d) 1,30 m, dersom der tildannes eller tilhugges Sten derpaa,
- e) 1,50 m, dersom Dækket tjener til Understøtning af noget højere beliggende Dæk, og der tildannes eller tilhugges Sten derpaa.

3. Maksimumsbredden af et Dæk, der bæres af Stikbomme, maa som Regel ikke overskride 1,60 m.

4. Enhvert Arbejdsdæk, der udgør en Del af et fast Stillads med Rejsebomme, skal være anbragt mindst 1 m under Enderne af Rejsebommene.

5. De Bræder og Planker, som udgør en Del af et Arbejdsdæk, eller som tjener som Fodlister, skal

- a) være af en Tykkelse, der frembyder tilstrækkelig Sikkerhed under Hensyntagen til Afstanden mellem Stikbommene, men i intet Tilfælde under 30 mm; og
- b) være af en Bredde ikke under 15 cm.

6. Bræder eller Planker, der udgør en Del af et Arbejdsdæk, maa i intet Tilfælde rage mere end 4 Gange Brædtets eller Plankens Tykkelse ud over Understøtningen.

7. Bræder eller Planker maa ikke rage ind over hinanden medmindre der træffes Forholdsregler, som f. Eks. Anbringelse af kiledannede Stykker, for at indskrænke Risikoen for at snuble til den mindst mulige og for at lette Kørsel med Trillebøre.

8. Alle Bræder eller Planker, der udgør en Del af et Arbejdsdæk, skal hvile paa mindst tre Understøtninger, medmindre Afstanden mellem Stikbommene og Brædtets eller Plankens Tykkelse udelukker al Risiko for Vipning eller stærk Nedbøjning.

9. Dækkene skal være saaledes konstrueret, at Bræderne eller Plankerne ikke kan forskubbes ved normal Brug.

10. Et Dæk skal saa vidt gørligt gaa mindst 60 cm udover Bygningens Murhjørner.

11. Enhver Del af et Arbejdsdæk eller et Arbejdssted, hvorfra en Person kan styrte mere end 2 m ned, skal forsynes med:

- a) et eller flere passende Skærmbædder med et Tværsnit af mindst 30 cm² og anbragt mindst 1 m over Dækket — eller over enhver Forhøjning paa Dækket — og saaledes, at det aabne Stykke under Skærmbæddet lodret ikke er over 85 cm.
- b) Fodlister, som er tilstrækkelig høje til at forhindre, at Materialer eller Værktøj falder ned fra Dækket, og i intet Tilfælde under 15 cm, og som slutter saa tæt til Dækket som muligt.

12. Gelændere, Fodlister og andre Sikkerhedsforanstaltninger, der indrettes paa Stilladsdæk, skal forblive paa Plads, dog at de kan fjernes i den Tid og i det Omfang, det er nødvendigt for at tillade Adgang af Personer eller Transport eller Flytning af Materialer.

13. Gelændere og Fodlister, der indrettes paa et Stilladsdæk, skal anbringes paa den indvendige Side af Rejsebommene.