

Anm. til § 26: Forbrug og Erhvervelse af Formue m. m.

Til I. Vedrørende Aktiverne.

17. *Til Udvidelse af Elektricitetsværket m. v. paa Middelgrunds-Fort.* F. 75 000 Kr. De paa Middelgrunds-Fort værende forskellige Installationer, f. Eks. sanitære Anlæg. Ventilation, nyt Kedelanlæg, moderniserede Artillericentraler, Motorisering af Kanoner samt Fyrvæsenets Radio og Sirene m. v. kræver et saa stort elektrisk Forbrug, at det nuværende ældre og umoderne elektriske Anlæg ikke nær er i Stand til at efterkomme de stadig stigende Krav om Elektricitet.

Det maa derfor anses for nødvendigt at udvide den elektriske Kraftstation paa Fortet med 1 Stk. 80 K.W. Lysmasinagregat suppleret med tilhørende Strømbord, elektriske Kabler og Brændolietank, hvortil Bekostningen er anslaaet til et Beløb af 75 000 Kr., der her søges bevilget.

18. *Til Ombygning af Tagetagen i Vaaningshuset paa Lynetten.* F. 10 500 Kr. En gennemgribende Ombygning af Tagetagen i Vaaningshuset paa Lynetten er meget ønskelig, da man under de nuværende Forhold ikke kan udnytte Tagetagen i fuld Udstrækning. Ved en Ombygning kan af nu ubenyttede Rum indvindes Plads til stærkt tiltrængte Kontorlokaler, ligesom de i Etagen nu beliggende Kontorer kan komme til at opfylde de lovbefalede Forskrifter med Hensyn til Loftshøjde m. v. Bekostningen ved Ombygningen er anslaaet til 10 500 Kr., der her søges bevilget.

19. *Til Asfaltbelægning paa Kajgaden paa Flakfort og Dragørfort.* F. 14 000 Kr. Kajgaderne paa Flakfort og Dragørfort er belagt med Grus, hvilket er uhensigtsmæssigt og uøkonomisk, da Belægningen er dyr at vedligeholde, idet Gruset i uroligt Vejr som Følge af den stærkt udsatte Beliggenhed blæser bort fra Kajgaderne. Det er derfor meget ønskeligt at overgaa til Asfaltbelægning, hvortil Bekostningen er anslaaet til et Beløb af 14 000 Kr., der her søges bevilget.

20. *Til Fornyelse af Bolværk paa Lynetten.* F. 13 500 Kr. For fuldt ud at kunne udnytte den forbedrede Kajplads paa Lynetten ikke alene under daglige Forhold men ogsaa under Sikringsstyrkens Formering og Mobilisering er det meget ønskeligt, at følgende Bolværksarbejder bliver udført:

- 1) Friholderværket, som for hele den østlige Dels Vedkommende er raadent, maa derfor fornyes, hvor dette er nødvendigt, og Anlæbspladsen for større Fartøjer forsynes med Slidbeklædning af 3" Planker. Beton-Kajen trænger endvidere til Eftersyn.
- 2) Anlægspladsen for mindre Fartøjer maa samtidig forlænges ca. 20 Meter.
- 3) Ved Beton-Kajen maa endvidere indrettes en Anlægsplads, hvor Vandfyldningen af Hensyn til Vandledningen til Kystdefensionens Vandbaad, som forsynes Forterne med Vand, kan foregaa, da Vandbaaden paa sin nuværende Plads ligger meget udsat for østlige Vinde, Drivis o. l. og dermed er udsat for hyppige Havarier.

Bekostningen for samtlige ovennævnte Arbejders Vedkommende er anslaaet til ca. 13 500 Kr., hvilket Beløb her søges bevilget.

21. *Til Bygning af Barak paa Kongelunds-batteriet.* F. 9000 Kr. Da Underbringelsen af Besætningen paa Kongelunds-batteriet i de mørke, snævre og fugtige Kase-matter har vist sig sundhedsfarlig, er det paakrævet at opføre en træforet Barak af Jernbeton. Denne Barak kan i Fredstid tillige benyttes til Opbevaring af Beklædningsgenstande, Lædertøj, Køjetøj m. v., hvilket vil være af stor Betydning for Vedligeholdelsen af disse Sager. Bekostningen ved Opførelsen af en saadan Barak er anslaaet til 9000 Kr., hvilket Beløb her søges bevilget.

22. *Til Opførelse af en Fortmesterbolig paa Mosedebatteri.* F. 17 500 Kr. Den nuværende Fortmesterbolig (Barak) paa Mosedebatteri er lidet tidssvarende og paa Grund af Fugtighed sundhedsfarlig at bebo. Barakken bestaar delvis af jorddækkede Betonmure og har desuden en mørk Beliggenhed tæt op til en Jordvold. Det maa derfor anses for paakrævet at opføre en ny Fortmesterbolig paa Fortet, hvortil Bekostningen er anslaaet til et Beløb af 17 500 Kr., der her søges bevilget.

23. *Til Sikring af Molerne paa Middelgrunds-Fort og Flak-Fort.* F. 64 000 Kr. Under Vinter- og Foraarsstormene har Bølgebryderne paa Middelgrunds-Fort og Flak-Fort lidt betydelig Skade, hvorfor det, for at standse videre Ødelæggelse, er absolut paakrævet snarest at foretage en Udbedring. Bekostningen hertil er anslaaet til ca. 64 000 Kr., hvilket Beløb her søges bevilget.