

Beløb af 400 000 Kr. mod Optagelse under § 26 paa Forslag til Lov om Tillægsbevilling for 1939—40, medens Resten, 210 000 Kr., optages paa F. L. Forslaget for 1940—41. Sidstnævnte Beløb søges herved bevilget.

7. *Til Forskellige Foranstaltninger vedrørende en Nyordning af Holmens Elektricitetsforsyning, som 2. Del af en 2-aarig Bevilling paa ialt 513 000 Kr. F. 313 000 Kr.* Ved Skrivelse af 12. Maj 1939, Aktstykke Nr. 301, har Folketingets Finansudvalg tiltraadt, at der til en Ordning af Elektricitetsforsyningen til Søværnets Omraader paa Holmen m. v. disponeres over et Beløb af 200 000 Kr. i Finansaaret 1939—40 mod Beløbets Optagelse under § 26 paa Forslag til Lov om Tillægsbevilling for nævnte Finansaar, medens Resten af den til Foranstaltningernes Gennemførelse fornødne samlede Udgift optages med 313 000 Kr. paa F. L. Forslaget for 1940—41. I Henhold hertil søges sidstnævnte Beløb herved bevilget.

8. *Til Bygning af et nyt Inspektionsskibe til Fyr- og Vagervæsenet, som 2. Del af en samlet Bevilling paa oprindelig 700 000 Kr., senere forhøjet til 825 000 Kr. F. 525 000 Kr.* Paa F. L. for 1939—40 er der til Bygning af et nyt Inspektionsskib til Fyr- og Vagervæsenet opført et Beløb af 300 000 Kr. som 1. Del af en anslaaet samlet Bevilling paa 700 000 Kr. Da der til Skibets Fuldførelse imidlertid nu maa paaregnes at ville medgaa ca. 545 000 Kr., hvorfra dog gaar ca. 20 000 Kr., som forventes at ville indkomme ved Salg af et nuværende Inspektionsskib „Nordsøen“, vil den samlede Udgift andrage ca. 825 000 Kr., hvoraf Restbeløbet, 525 000 Kr., herved søges bevilget.

9. *Til Anlæggelse af ny Torpedostation ved Kongsøre til Erstatning for den nuværende Torpedostation i Bramsnæsvig, som 1. Del af en 2-aarig Bevilling paa ialt 1 400 000 Kr. F. 700 000 Kr.* Paa F. L. for 1939—40 er der under § 26 I. B. 14. Marienministeriet. B. 11. opført et Beløb af 100 000 Kr. som 1. Del af en 2-aarig Bevilling paa ialt 150 000 Kr. til Modernisering af Brohovedet paa Torpedostationen i Bramsnæsvig.

Efter at Udviklingen paa Krigsskibsteknikens Omraade imidlertid har medført Nødvendigheden af ved fremtidige Nybygninger for Flaaden at overgaa til en større Torpedotype, vil Torpedostationen, der er bygget i 1883, ikke mere være tilsvarende, men de forøgede Krav, der herefter maa stilles til Indskydningsforholdene paa Stationen, vil nødvendiggøre betydelige Uddybnings- og Ombygningsarbejder, Vejanlæg m. v., saaledes at den samlede Udgift for at gøre Stationen anvendelig i Fremtiden maa anslaaes til ca. 925 000 Kr., heri medregnet ovennævnte Bevilling paa ialt 150 000 Kr.

Da en saadan Udbygning af den nuværende Station imidlertid — bl. a. som Følge af Stedets Naturforhold — ikke vil blive fuldt tilfredsstillende, og da der erfaringsmæssigt paa Grund af hurtig Tilsanding maa foretages periodiske Uddybninger af Skydelinien, har man overvejet Muligheden for Flytning af Stationen og har efter foretagne Rekognosceringer og Undersøgelser fundet, at den for Etablering af en ny Torpedostation bedst egnede Plads vil være den nordøstlige Del af den Staten tilhørende Kongsøre Skov, hvor Bundforholdene ikke — som ved Bramsnæsvig — medfører Fare for Tilsanding.

Omkostningerne ved Stationens Etablering kan efter et af Søværnets Bygningsvæsen i Forening med Søminevæsenet udarbejdet Projekt anslaaes til ca. 1 400 000 Kr. (ekskl. Grund, der er Statsejendom).

Af nævnte Beløb søges her som 1. Rate bevilget 700 000 Kr., medens Restbeløbet vil blive søgt bevilget paa F. L. for Finansaaret 1941—42.

10. *Til Etablering af bombesikret Tankanlæg paa Holmen.* F. 680 000 Kr. Af Hensyn til Flaadens Beredskab vil det være nødvendigt at raade over bombesikrede Tankanlæg til Opbevaring af Brændselolie. Et saadant Anlæg paatænkes oprettet paa Holmen, som er det Sted, hvor det er mest paakrævet, men 1 à 2 tilsvarende Anlæg maa senere etableres paa passende Steder i Provinshavne.

Udgiften til nævnte Anlæg er ifølge et af Søværnets Bygningsvæsen udarbejdet Overslag anslaaet til 680 000 Kr., hvilket Beløb herved søges bevilget.

11. *Til Udvidelse af Akkumulatorbatteriet samt Udskiftning af forældet Dieselmotor med Dynamo paa Middelgrundsfortet.* F. 65 000 Kr. Middelgrundsfortets Akkumulatorbatteri-spænding er 73 Volt, medens Batteri-spændingen paa de øvrige Søforter er 110 Volt.