

Som nyt Stk. 5 tilføjes:

„I nye Bygninger skal Beboelsesrum være skilt fra Rum, der er bestemt til Opbevaring af Foder, Straa eller andre lige saa let fængelige Genstande, ved Væg af mindst  $\frac{1}{2}$  Stens Mur, i hvilken der kun maa anbringes Døre og Dørkarme, der er beklædt med Jern, og iøvrigt ikke maa findes Aabninger af nogen Art. Ved Beboelsesrum paa Loftet gælder dette tillige Udgangsvejen, derunder Trapperummet, og Beboelsesrummet skal tillige være forsynet med et oplukkeligt Vindue til det fri af en saadan Størrelse, at det kan passeres af et Menneske. Bestemmelsen gælder ogsaa ved Nyindretning af Beboelsesrum i ældre Bygninger, dog at Adskillelsen ved Beboelsesrum paa Loftet, saafremt den ikke kan føres til Grunden, kan udføres som dobbelt Brædeskillerum, røret og pudset paa begge Sider med mindst 12 mm Kalkpuds. Beboelsesrum, der indrettes i Stueetagen i Udhuse, skal enten have Udgang direkte til det fri eller oplukkeligt Vindue til det fri af en saadan Størrelse, at det kan passeres af et Menneske.“

Som nyt Stk. 6 tilføjes:

„Hotel eller Pensionat maa ikke uden Amtmandens Tilladelse indrettes i Bygning af ringere Beskaffenhed end angivet i § 1, Stk. 1, Nr. 1.“

Stk. 4 ændres til Stk. 7 og affattes:

„I alle Rum, som fremtidig indrettes til Opholdssted for Dyr, skal der være Loft af tætsluttende Materiale. Saafremt Loftet er af Træ, skal der over dette anbringes et Lerlag af mindst 8 cm's Tykkelse. Aabninger i Loftet skal være dækkede med tætsluttende Trælemme, anbragt i Fals og beklædt paa den opad vendende Side med galvaniserede Jernplader. Rummene skal være adskilt fra andre Rum ved Væg af mindst  $\frac{1}{2}$  Stens Mur; Døre ind til tilstødende Rum, i hvilke der opbevares Foder, Straa eller andre lige saa let fængelige Genstande, skal være beklædt med galvaniserede Jernplader paa den Side, der vender mod disse Rum. Bygningernes Udgange skal anbringes saaledes, at Dyrene under en Ildebrand hurtigt og let kan bringes ud, og hvor en Bygning har Udgang til en lukket Gaard, skal der paa Bygningens modsatte Side være en Udgangsdør. Disse Bestemmelser gælder dog ikke Huse til Høns, enkelte Svin, Faar eller lignende, naar Husenes Flademaal ikke overstiger 10 m<sup>2</sup>, og deres Højde, Taget medregnet, ikke er over 3 m.“

Til § 4.

„Træbearbejdningsvirksomheder“ ændres til: „Træuldsfabrikker“.

Som nyt Stk. 2 tilføjes:

„Bygninger, hvori findes Savværk, der benytter mekanisk Drivkraft paa over 25 HK., eller andre Træbearbejdningsvirksomheder, der anvender mere end 5 spaandannende Træbearbejdningsmaskiner — 2 Save regnes lig med 1 spaandannende Maskine — og mekanisk Drivkraft paa over  $12\frac{1}{2}$  HK., skal ligeledes opføres af Grundmur og forsynes med haardt Tag og maa ikke ligge anden Mands Grund nærmere end 20 m, medmindre Justitsministeriet dertil giver Samtykke.“

Som nyt Stk. 3 tilføjes:

„I Træbearbejdningsvirksomheder med større Trælastoplæg end 500 m<sup>3</sup> i Skure eller i det fri skal Oplaget være fjernet mindst 20 m fra Naboskel, regnet fra Oplagets Ydergrænse; denne Afstand nedsættes dog til 12,5 m, saafremt der mellem Værkstedbygningerne, derunder Tilbygninger, og Trælastoplaget findes en fri Afstand paa mindst 12,5 m, inden for hvilken der ikke findes brændbart Materiale, bortset fra hele Stammer og Blokke.“

Til § 7.

Stk. 1 udgaar, og Stk. 2 og 3 ændres til Stk. 1 og 2.

I det nuværende Stk. 2, 1. Punktum, udgaar Ordene: „i Erhvervsøjemed“.