

I det nuværende Stk. 3, 2. Punktum, ændres „Kalk“ til: „mindst 12 mm Kalkpuds“.
Stk. 4 og 5 ændres til Stk. 3 og 4 og affattes:

„Rum, bestemte til Opbevaring af Foder, Straa eller andre lige saa let fængelige Genstande, skal være adskilt fra tilstødende Rum, hvori der er Ildsted eller benyttes Ild til Kogning, ved en Væg af mindst $\frac{1}{2}$ Stens Mur, i hvilken der kun maa anbringes Døre og Dørkarme, der er beklædt med Jern, og i øvrigt ikke maa findes Aabninger af nogen Art. Anbringes Ildsted umiddelbart op til saadan Mur, skal denne ud for Ildstedet være opført som Brandmur. Kogeindretninger eller andre Ildsteder maa i Stalde eller Lader kun anbringes i paa samme Maade afskilrede Rum, der tillige skal have Gulv og Loft af uantændeligt Materiale, og Røgafledningen fra Ildsteder i de her omhandlede Rum skal ske til muret Skorsten (jfr. § 9); i Svinestalde, hvor alt er opført af uantændeligt Materiale, kan Kogeindretning anbringes.

For saa vidt de i forrige Stykke nævnte Opbevaringsrum findes i Tagrummet, maa der ikke være Adgang hertil fra de i Stk. 1 nævnte Værkstedsrums eller fra Rum med de ovenfor nævnte Kogeindretninger eller andre Ildsteder.“

Som nyt Stk. 5 tilføjes:

„Rum, hvori der findes Ildsted eller Oplag af Halm, Hø, Rør, Lyng, Spaaner, Kvas, Tørv, Træ eller andre letantændelige Stoffer, eller som benyttes til Virksomhed af den i § 4 eller § 10, Stk. 2, omhandlede Art, eller hvori der findes Skorsten med Rensedør, der ikke er udført som dobbelt Rensedør med Luftmelletrum, maa ikke benyttes som Garage til benzindrevne Motorkøretøjer (herunder dog ikke Traktorer, der udelukkende benyttes til Landbrugsarbejde). Garagerum skal have Gulv af uforbrændeligt Materiale og Vægge og Loft af ikke ringere Beskaffenhed end henholdsvis Træ med mindst 12 mm Kalkpuds og tæt sammenpløjede Bræder af mindst 29 mm Tykkelse; Rummet skal, saafremt det staar i Forbindelse med et med Ildsted forsynet Rum, mod dette have tætsluttende Dør med mindst 15 cm højt Dørtrin af uantændeligt Materiale; kunstig Belysning i Rummet skal være elektrisk. Foranstaaende Regler kommer ikke til Anvendelse, saafremt Garage findes i en Bygning, der er indrettet som omhandlet i § 1, Stk. 6, og er fjernet mindst 6 m fra brandfarligt Oplag og fra enhver Bygning, der ikke er opført som angivet i § 1, Stk. 1, Nr. 1.“

Til § 8.

Paragraffen affattes:

„Stk. 1. Ildsted i lukket Rum kan indrettes enten som aabent eller lukket.

Stk. 2. Ved et aabent Ildsted (Kamin, Pejs) forstaaes et saadant, paa hvilket Ilden brænder frit mellem Ildstedets Vægge, uden at det af disse begrænsede Fyrrum ved Døre eller lignende er affukket fra det Rum, der skal opvarmes.

Stk. 3. For aabne Ildsteder gælder følgende Regler:

a. Et aabent Ildsted skal bygges paa et mindst 22 cm tykt Bundlag, der kan bestaa enten af Murværk eller af andet brandfrit, isolerende Materiale, mindst 10 cm tykt og dækket med 2 Skifter Mursten eller Klinker, 6 cm tykke og muret i Forbandt, saaledes at der ikke bliver lodret gennemgaaende Fuger. Bygges et aabent Ildsted paa Bjælkelag af Træ, skal der under Ildstedets Bundlag anbringes en mindst 5 cm tyk Jernbetonplade.

b. Ildstedet skal foruden med Bagvæg og Sider af mindst 22 cm tykt Murværk være forsynet med en Kappe, som, hvis den danner Støtte for Skorstenen, skal være af mindst 11 cm tykt Murværk med tilstrækkelig Bæreevne, medens den, hvis Skorstenen staar i Ildstedets Side eller noget fjernet fra Ildstedet, kan være af Metal. Saafremt Røgen ikke ledes umiddelbart ind i Skorstenen, skal Røgrøret udføres af 2 mm Pladejern og indføres i Skorstenen som nedenfor i Stk. 5, Punkt d, og § 9, Stk. 3, angivet.