

c. Træværk skal overalt være fjernet mindst 25 cm fra Ildstedets Inderside og 22 cm fra Røgrøret. Træ eller andet brændbart Materiale maa ikke benyttes til Bæring af Kappen eller Indramning af Aabningen.

d. Gulvet foran Ildstedet skal i en Bredde af mindst 50 cm fra Forkanten eller den Kant, som fortil begrænser selve Anbringelsesstedet for Brændslet, og mindst 15 cm uden for hver Side af Indfyrringsaabningen, udføres af eller være fast belagt med brandfrit Materiale (Stenmateriale eller Metal).

Stk. 4. Ved et lukket Ildsted (Kakkelovn, Komfur, Vaskekedel, Strygeovn og lignende) forstaas et saadant, i hvilket Ilden brænder i et Fyrrum, som ved Døre til Indfyrring og Udtagning af Slagger og Aske er fuldstændig aflukket fra det Rum, i hvilket Ildstedet findes.

Stk. 5. For lukkede Ildsteder gælder følgende Regler:

a. Et lukket Ildsted kan enten opbygges paa Anbringelsesstedet (indmurede Komfurer, Ovne af Porcelæn og lignende) eller samles af forud tilpassede Dele (fritstaaende Komfurer, Kakkelovne, Strygeovne, Vaskekedler og lignende). I første Tilfælde gælder for Bundlaget og dets Anbringelse paa Bjælkelag, at Ildstedet skal være undermuret med et Lag Mursten paa Kant og et paa Fladen (eller ialt 3 paa Fladen) og derunder en Jernplade (mindst B. W. G. Plade Nr. 26 — 0,457 mm). I sidstnævnte Tilfælde skal Gulvet under det bestaa af eller være fast belagt med brandfrit Materiale af Sten eller Metal, og der skal mellem Trægulv og Ildstedets Underside være en fri Afstand af mindst 12 cm og Mellemrummet være aabent for Luftcirkulation.

b. Gulvet foran Ildstedet skal indtil en Afstand af 30 cm fra den Dør, gennem hvilken Slaggerne udtages (Døren umiddelbart over Risten) — eller, hvis Ildstedets Fodstykke springer længere frem, da fra dette — udføres af eller være fast belagt med brandfrit Materiale (Stenmateriale eller Metal). Bredden heraf skal mindst være lige saa stor som Ildstedets Bredde; dog skal det uantændelige Materiale, for saa vidt angaar Kakkelovne, strække sig mindst 15 cm fra hver af den ovennævnte Dørs Sider. Det kan afrundes for Enderne, men skal foran Døren i dennes hele Bredde have den fulde Afstand af 30 cm fra samme. For Ovne, som er forsynet med en i fast Forbindelse med Ovnen værende Forsats, kan denne Forsats i den Udstrækning, den dækker Gulvet, betragtes som brandfri Gulvbelægning.

c. Træværk skal, saafremt Ildstedets Yderside er af Metal, overalt være fjernet mindst 25 cm derfra. Er Ildstedets Yderside af Murværk, Porcelæn eller lignende, regnes den anførte Afstand fra Grisens Yderside og for murede Røgkanalers Vedkommende fra disses Inderside. For Trælister og Fodlister, som afgrænser Kakkelovnspladser, kan den nævnte Afstand indskrænkes til 20 cm.

d. Røgrørene skal udføres af mindst 0,9 mm Jernplade; dog kan Røgrør fra murede Vaskekedler og Komfurer og lignende Fyrsteder udføres som murede Kanaler i Overensstemmelse med Reglerne i § 9, Stk. 1 d. Røgrør af Jern skal forsynes med de fornødne Rensdæksler og understøttes eller ophænges paa forsvarlig Maade. De skal holdes mindst 22 cm fra Træværk og skal føres ind i en Skorsten. De maa ikke passere Etageadskillelser, Rum under Straatag, Rum, hvori Foder eller lige saa let antændelige Stoffer forefindes, eller Rum, som paa Grund af deres Beliggenhed eller Indretning vanskeliggør et stadigt Tilsyn med Rørene.

Stk. 6. Ved en Varmekammerovn forstaas en med Ildsted forsynet Varmeindretning anbragt i et Varmekammer, d. v. s. et Kammer, hvori Luft opvarmes, og hvorfra den opvarmede Luft bortledes til andre Rum.

Stk. 7. For Varmekamre gælder følgende Regler:

a. Varmekammerovnen skal indrettes efter de for Ildsteder af paagældende Art foran angivne Bestemmelser.