

e. Skorstene (Røgkanaler og Røgrør), der afleder Røgen fra industrielle Virksomheder, skal, hvad enten det drejer sig om Røg fra Dampkedelfyr eller fra en det offentliges Tilsyn underkastet Dampkedel eller Centralvarmekedel eller industrielle Ovne, have en Murtykkelse af mindst 1 Sten og være dimensioneret saaledes, at Røghastigheden ikke overstiger 4 m pr. Sekund. Hvor Røgtemperaturen overskrider 300° C., skal Røgkanal og Skorsten indtil mindst 5 m fra Røgkanalens Indmunding i Skorstenen være udført med ½ Stens ildfast Murværk.

Stk. 3. For ethvert Rør, der føres ind i en Skorsten eller i en Røgkanal, skal der i denne indmures en Jernbøsning med en udvendig, udad fremspringende Rand, og indvendig mindst 3 solide, indad fremspringende Knaster, saaledes at de indvendige Fremspring forhindrer Enden af Røret i at trænge ind i Skorstenen.

Stk. 4. Rør, der anvendes til Udsugning af fordærvet Luft og lignende, kan foruden af Murværk udføres af Jernbeton eller Jern af passende Tykkelse eller andet af Justitsministeriet godkendt brandfrit Materiale. Indersiden skal være jævn og glat. Ydersiden skal være fjernet mindst 10 cm fra Træværk. Udsugningsrør maa ikke benyttes som Skorstensrør, hvorimod Skorstensrør maa benyttes som Udsugningsrør i Bygninger, hvor der kun er Beboelse i een Etage, eller som kun bebos af een Husstand.

Stk. 5. Naar Skorstene viser Revner, der maa anses for farlige, skal Revnerne straks udhugges og udbedres forsvarligt.“

Til § 10.

Til Stk. 1 føjes som nyt sidste Punktum:

„For Kedelrummets Indretning kan Justitsministeren fastsætte nærmere Regler.“

Stk. 2 affattes:

„De i Stk. 1 nævnte Krav gælder ogsaa med Hensyn til Træbearbejdningsvirksomheder med elektrisk Drivkraft over 4 HK. eller med anden mekanisk Drivkraft og med Hensyn til Fabriksbrug, der er brandfarlige paa Grund af stærk Anvendelse af Ild eller af Beskaffenheden eller Tilvirkningsmaaden af det Materiale, som deri forarbejdes eller opbevares, samt de i § 4 omhandlede Virksomheder. Skillevægge mod Rum til anden Virksomhed eller til Beboelse maa ikke opføres af Træ eller andet lige saa brændbart Materiale. Over Træbearbejdningsvirksomheder, der udelukkende anvender elektrisk Drivkraft af ikke over 4 HK., maa Beboelsesrum kun indrettes, naar Bygningen er af den i § 1, Stk. 1, Nr. 1, anførte Beskaffenhed, samt Loftet over Værkstedet er af brandsikker Konstruktion eller af Træ, pudset med mindst 12 mm Kalkpuds.“

Stk. 4 affattes:

„For Indretningen af Tørrestuer og af andre Rum, i hvilke der til industrielt Brug anvendes større Varme end 40° C., kan Justitsministeren fastsætte nærmere Regler“.

Til § 11.

I Stedet for Stk. 1—3 sættes:

„Stk. 1. For Bageovne samt for Bagerier til Næringsbrug gælder følgende Regler:

a. For Bageovne med direkte Fyring paa Herden gælder, at den Del af Ovnens, der ligger under Herden, kan opføres af raa Sten eller Kampesten, medens Ovnens øvrige Del skal opføres af brændte Sten. Røgkanaler fra saavel direkte som indirekte fyrede Bageovne maa ikke udmunde umiddelbart i Skorstenen, men skal forinden Indføringen i denne være samlet til en enkelt Kanal. Ovnens Murværk maa ikke støde umiddelbart op til Bygningens Murværk. Mellemrum skal være helt lukkede eller være tilgængelige for Eftersyn.