

b. Ovnens øverste Hulrum skal være overhvalvet med mindst $\frac{1}{2}$ Stens Mur, og Ovnens Overside skal dækkes med et mindst 30 cm tykt Lag Sand eller lignende. Laget kan bortfalde, hvis Rummet umiddelbart over Ovnen anvendes til Tørring eller Opbevaring; men dette Rum skal i saa Tilfælde overdækkes med $\frac{1}{2}$ Stens Mur.

c. Intet Træværk maa findes nærmere ved Fyret eller ved Ovnens eller Kanalernes Inderside end 60 cm.

d. Hvis Loftet over Bageovne i Erhvervsvirksomheder er af Træ, skal det være røret og pudset med mindst 12 mm Kalkpuds. Det skal derhos over hele Ovnen samt i en Afstand af 1 m foran, og 50 cm til begge Sider af Fyret være forsynet med en paaskruet Jernplade paa 3 mm Asbestunderlag; denne Beskyttelse kan dog undlades, saafremt Loftet i den angivne Udstrækning pudses med 3 cm Cementpuds med Jernindlæg (Monierpuds).

e. De samme Regler gælder for Loftet over Indfyringen, saafremt denne findes i et Rum under eller ved Siden af Bageriet.

f. Naar der gennem Loftet foran Bageovne i Erhvervsvirksomheder føres et Afræksrør til fri Luft, skal Afræksrøret udføres af mindst $\frac{1}{2}$ Stens Mur eller af 4 cm Monier (d. v. s. Armeringsjern, dækket af et Betonlag, som intet Sted maa være af mindre Tykkelse end 1 cm, og saaledes at Vægtforholdet mellem tørt Sand og Cement ikke maa overstige $2\frac{1}{2}$) eller 2 Lag galvaniseret Jernplade af Tykkelse paa mindst 0,5 mm med 3 mm Asbestmellemlag, idet alle Sammenføjninger falses og nittes eller loddet, svejses eller paa anden Maade udføres fuldstændig tætte. Afræksrøret skal derhos baade over og under Etageadskillelser forsynes med Jernkraver eller paa anden Maade udføres saaledes, at Hullet i Etageadskillelsen dækkes og Røret fastgøres. Mellemrum skal udfyldes med uforbrændeligt, isolerende Materiale. Røret skal, hvor det er nødvendigt, støttes forsvarligt, saa det ikke forskubbes eller paa anden Maade beskadiges. Intet Træværk maa findes nærmere Røret end 10 cm.“

Stk. 4 ændres til Stk. 2.

Stk. 5 udgaar.

Til § 12.

Stk. 1 og 2 affattes:

„Stk. 1. Køller skal opføres af brandfrit Materiale og være omgivet af Grundmur af brændte Sten mindst 1 Sten tyk. Alle Lemme og Døre skal være af Jern og anbragt i Jernramme med Fals og skal til enhver Tid kunne lukkes forsvarligt.

Stk. 2. Varmekilden og Varmerørene skal være beskyttede saaledes, at de ikke kan komme i Berøring med det under Tørring værende Materiale.“

Til § 14.

I Stk. 1 ændres „§ 1, Nr. 1 og 3“ til: „§ 1, Stk. 1, Nr. 1, 3 og 4“.

Til § 15.

Ordene: „se § 8, 4de Stk., § 9, 1ste Stk., § 10, 3die Stk., samt § 13“ ændres til: „se § 8, Stk. 9, § 9, Stk. 1 b og i, § 10, Stk. 3, og § 13“.

Til § 18.

Som nyt Stk. 2 tilføjes:

„I Bygninger med ildfængende Tag maa forøget Træk i Skorstene ikke tilvejebringes ved Afbrænding af Halm, Papir, Spaaner, Lyng, Granris og lignende. Dette gælder ogsaa, selv om Bygningen ikke har ildfængende Tag, saafremt der findes andre Bygninger med saadant Tag inden for en Afstand af 15 m fra Skorstenen.“