

Stk. 2. Ved et *aabent Ildsted* (Kamin, Pejs) forstaaes et saadant, paa hvilket Ilden brænder frit mellem Ildstedets Vægge, uden at det af disse begrænsede Fyrrum ved Døre eller lignende er afsluttet fra det Rum, der skal opvarmes.

Stk. 3. For aabne Ildsteder gælder følgende Regler:

a. Et aabent Ildsted skal bygges paa et mindst 22 cm tykt Bundlag, der kan bestaa enten af Murværk eller af andet brandfrit, isolerende Materiale, mindst 10 cm tykt og dækket med 2 Skifter Mursten eller Klinker, 6 cm tykke og muret i Forbandt, saaledes at der ikke bliver lodret gennemgaaende Fuger. Bygges et aabent Ildsted paa Bjælkelag af Træ, skal der under Ildstedets Bundlag anbringes en mindst 5 cm tyk Jernbetonplade.

b. Ildstedet skal foruden med Bagvæg og Sider af mindst 22 cm tykt Murværk være forsynet med en Kappe, som, hvis den danner Støtte for Skorstenen, skal være af mindst 11 cm tykt Murværk med tilstrækkelig Bæreevne, medens den, hvis Skorstenen staar i Ildstedets Side eller noget fjernet fra Ildstedet, kan være af Metal. Saafremt Røgen ikke ledes umiddelbart ind i Skorstenen, skal Røgrøret udføres af 2 mm Pladejern og indføres i Skorstenen som nedenfor i Stk. 5, Punkt d, og § 9, Stk. 3, angivet.

c. Træværk skal overalt være fjernet mindst 25 cm fra Ildstedets Inderside og 22 cm fra Røgrøret. Træ eller andet brændbart Materiale maa ikke benyttes til Bæring af Kappen eller Indramning af Aabningen.

d. Gulvet foran Ildstedet skal i en Bredde af mindst 50 cm fra Forkanten eller den Kant, som fortil begrænser selve Anbringelsesstedet for Brændslet, og mindst 15 cm uden for hver Side af Indfyrringsaabningen, udføres af eller være fast belagt med brandfrit Materiale (Stenmateriale eller Metal).

Stk. 4. Ved et *lukket Ildsted* (Kakkelovn, Komfur, Vaskekedel, Strygeovn og lignende) forstaaes et saadant, i hvilket Ilden brænder i et Fyrrum, som ved Døre til Indfyring og Udtagning af Slagger og Aske er fuldstændig afsluttet fra det Rum, i hvilket Ildstedet findes.

Stk. 5. For lukkede Ildsteder gælder følgende Regler:

a. Et lukket Ildsted kan enten opbygges paa Anbringelsesstedet (indmurede Komfurer, Ovne af Porcelæn og lignende) eller samles af forud tilpassede Dele (fritstaaende Komfurer, Kakkelovne, Strygeovne, Vaskekedler og lignende). I første Tilfælde gælder for Bundlaget og dets Anbringelse paa Bjælkelag, at Ildstedet skal være undermuret med et Lag Mursten paa Kant og et paa Fladen (eller ialt 3 paa Fladen) og derunder en Jernplade (mindst B. W. G. Plade Nr. 26 — 0,457 mm). I sidstnævnte Tilfælde skal Gulvet under det bestaa af eller være fast belagt med brandfrit Materiale af Sten eller Metal, og der skal mellem Trægulv og Ildstedets Underside være en fri Afstand af mindst 12 cm og Mellemrummet være aabent for Luftcirkulation.

b. Gulvet foran Ildstedet skal indtil en Afstand af 30 cm fra den Dør, gennem hvilken Slaggerne udtages (Døren umiddelbart over Risten) — eller, hvis Ildstedets Fodstykke springer længere frem, da fra dette — udføres af eller være fast belagt med brandfrit Materiale (Stenmateriale eller Metal). Bredden heraf skal mindst være lige saa stor som Ildstedets Bredde; dog skal det uantændelige Materiale, for saa vidt angaar Kakkelovne, strække sig mindst 15 cm fra hver af den ovennævnte Dørs Sider. Det kan afrundes for Enderne, men skal foran Døren i dennes hele Bredde have den fulde Afstand af 30 cm fra samme. For Ovne, som er forsynet med en i fast Forbindelse med Ovnen værende Forsats, kan denne Forsats i den Udstrækning, den dækker Gulvet, betragtes som brandfri Gulvbelægning.

c. Træværk skal, saafremt Ildstedets Yderside er af Metal, overalt være fjernet mindst 25 cm derfra. Er Ildstedets Yderside af Murværk, Porcelæn eller lignende, regnes den anførte Afstand fra Grisens Yderside og for murede Røgkanalers Vedkommende fra