

af Beskaffenheden eller Tilvirkningsmaaden af det Materiale, som deri forarbejdes eller opbevares, samt de i § 4 omhandlede Virksomheder. Skillevægge mod Rum til anden Virksomhed eller til Beboelse maa ikke opføres af Træ eller andet lige saa brændbart Materiale. Over Træbearbejdningsvirksomheder, der udelukkende anvender elektrisk Drivkraft af ikke over 4 HK., maa Beboelsesrum kun indrettes, naar Bygningen er af den i § 1, Stk. 1, Nr. 1, anførte Beskaffenhed, samt Loftet over Værkstedet er af brandsikker Konstruktion eller af Træ, pudset med mindst 12 mm Kalkpuds.“

Stk. 4 affattes:

„For Indretningen af Tørrestuer og af andre Rum, i hvilke der til industrielt Brug anvendes større Varme end 40° C., kan Justitsministeren fastsætte nærmere Regler“.

### Til § 11.

I Stedet for Stk. 1—3 sættes:

„Stk. 1. For Bageovne samt for Bagerier til Næringsbrug gælder følgende Regler:

a. For Bageovne med direkte Fyring paa Herden gælder, at den Del af Ovnens, der ligger under Herden, kan opføres af raa Sten eller Kampesten, medens Ovnens øvrige Del skal opføres af helbrændte Sten. Røgkanaler fra saavel direkte som indirekte fyrede Bageovne maa ikke udmunde umiddelbart i Skorstenen, men skal forinden Indføringen i denne være samlet til en enkelt Kanal. Ovnens Murværk maa ikke støde umiddelbart op til Bygningens Murværk. Melleumrum skal være helt lukkede eller være tilgængelige for Eftersyn.

b. Ovnens øverste Hulrum skal være overhvalvet med mindst  $\frac{1}{2}$  Stens Mur, og Ovnens Overside skal dækkes med et mindst 30 cm tykt Lag Sand eller lignende. Laget kan bortfalde, hvis Rummet umiddelbart over Ovnens anvendes til Tørring eller Opbevaring; men dette Rum skal i saa Tilfælde overdækkes med  $\frac{1}{2}$  Stens Mur.

c. Intet Træværk maa findes nærmere ved Fyret eller ved Ovnens eller Kanalernes Inderside end 60 cm.

d. Hvis Loftet over Bageovne i Erhvervsvirksomheder er af Træ, skal det være røret og pudset med mindst 12 mm Kalkpuds. Det skal derhos over hele Ovnens samt i en Afstand af 1 m foran og 50 cm til begge Sider af Fyret være forsynet med en paaskruet galvaniseret Jernplade (mindst B. W. G. Plade Nr. 26 — 0,457 mm) paa 3 mm Asbestunderlag; denne Beskyttelse kan dog undlades, saafremt Loftet i den angivne Udstrækning pudses med 3 cm Cementpuds med Jernindlæg (Monierpuds).

e. De samme Regler gælder for Loftet over Indfyringen, saafremt denne findes i et Rum under eller ved Siden af Bageriet.

f. Naar der gennem Loftet foran direkte fyrede Bageovne i Erhvervsvirksomheder føres et Aftræksrør til fri Luft, skal Aftræksrøret udføres af mindst  $\frac{1}{2}$  Stens Mur eller af 4 cm Monier (d. v. s. Armeringsjern, dækket af et Betonlag, som intet Sted maa være af mindre Tykkelse end 1 cm, og saaledes at Vægtforholdet mellem tørt Sand og Cement ikke maa overstige  $2\frac{1}{2}$ ) eller 2 Lag galvaniseret Jernplade (mindst B. W. G. Plade Nr. 26 — 0,457 mm) med 3 mm Asbestmellemlag, idet alle Sammenføjninger falses og nittes eller loddes, svejses eller paa anden Maade udføres fuldstændig tætte. Aftræksrøret skal derhos baade over og under Etageadskillelser forsynes med Jernkraver eller paa anden Maade udføres saaledes, at Hullet i Etageadskillelsen dækkes og Røret fastgøres. Melleumrum skal udfyldes med uforbrændeligt, isolerende Materiale. Røret skal, hvor det er nødvendigt, støttes forsvarligt, saa det ikke forskubbes eller paa anden Maade beskadiges. Intet Træværk maa findes nærmere Røret end 10 cm.“

Stk. 4 ændres til Stk. 2.

Stk. 5 udgaar.