

2. Afsnit.

§ 2.

Justitsministeren bemyndiges til at lade Lov Nr. 174 af 31. Marts 1926 om Brandpolitiet paa Landet og det nærmest dermed i Forbindelse staaende Bygningsvæsen optrykke og bekendtgøre med de Ændringer, som er en Følge af nærværende Lov samt Lov Nr. 116 af 4. April 1928 og § 6, Stk. 1, i Lov Nr. 127 af 15. April 1930 om Ikrafttræden af Borgerlig Straffelov m. m.

§ 3.

Denne Lov træder i Kraft den 1. Januar 1942.

Bemærkninger til foranstaaende Lovforslag.

I Rigsdagssamlingen 1939—40 fremsatte Justitsministeren Forslag til Lov om Ændringer i og Tilføjelser til Lov Nr. 174 af 31. Marts 1926 om Brandpolitiet paa Landet og det nærmest dermed i Forbindelse staaende Bygningsvæsen, jfr. Rigsdagstidende 1939—40 Tillæg A. Sp. 2505—44. Forslaget undergaves 1ste Behandling og gik derefter i Udvalg, jfr. Landstingstidende 1939—40 Sp. 330—61. Udvalget naaede ikke at tilendebringe sit Arbejde paa Grund af dettes betydelige Omfang, jfr. den af Udvalget afgivne Beretning Rigsdagstidende 1939—40 Tillæg B. Sp. 2301.

Nærværende Lovforslag er i det væsentlige overensstemmende med det i Rigsdagssamlingen 1939—40 fremsatte Lovforslag, og Justitsministeriet kan saaledes i det hele henholde sig til Bemærkningerne til dette, jfr. Rigsdagstidende 1939—40 Tillæg A. Sp. 2529—44. Afvigelserne hidrører i alt væsentligt fra den i Landstingsudvalgets Betænkning omtalte skriftlige Forhandling mellem Udvalget og Ministeriet om en Række Detailler i Lovforslaget. De Punkter, paa hvilke man i Overensstemmelse med foranstaaende har ændret det tidligere fremsatte Lovforslag, er — bortset fra rent formelle Ændringer — følgende:

Til § 3.

I nyt Stykke 5 er Udtrykket „andre lige saa let fængelige Genstande“ uddybet ved en nærmere Opregning af Eksempler. Endvidere er Kravene til den foreskrevne Jernbeklædning af Døre og Dørkarme præ-

ciseret derhen, at der skal anvendes galvaniserede Jernplader (mindst B. W. G. Plade Nr. 26 — 0,457 mm). Tilsvarende Ændringer er foretaget en Række andre Steder i Lovforslaget.

I Reglen i nyt Stk. 7 om Indretning af Staldlofter er foretaget en Ændring for at tydeliggøre, at det ikke er Meningen at udelukke Anvendelsen af Rafter til saadanne Lofter.

Til § 7.

Bestemmelsen i nyt Stk. 3 er ændret i Overensstemmelse med et af Dansk Brandværens-Komité i Samarbejde med Bygningsbrandforsikringsnævnet udarbejdet Forslag. I det tidligere Lovforslag var det foreslaaet, at Rum, bestemte til Opbevaring af Foder og lignende, skulde være adskilt fra tilstødende Rum, hvori der er Ildsted eller benyttes Ild til Kogning, ved en Væg af mindst $\frac{1}{2}$ Stens Mur. Væggen skulde dog være opført som Brandmur, hvis Ildstedet var anbragt umiddelbart op til Muren, og der maatte ikke i en saadan Mur findes andre Aabninger end Døre beklædte med Jernplader. Hvis Kogeindretninger eller andre Ildsteder var anbragt i Stalde eller Lader, skulde disse Rum tillige have Gulv og Loft af uantændeligt Materiale. De foreslaaede Bestemmelser var af samme Indhold som den nugældende Brandpolitilovs § 7, Stk. 4, bortset fra formelle Ændringer og fra Bestemmelsen om, at Muren ikke maatte have andre Aabninger end jernbeklædte Døre, hvilken Bestemmelse svarede til, hvad der antoges i Praksis.