

Efter disse Bestemmelser skulde der altsaa kun i Stalde og Lader stilles særlige Krav til Adskillelsen mellem Rum, hvori der er Ildsted eller benyttes Ild til Kogning, og overliggende Rum, bestemte til Opbevaring af Foder og lignende. Da det imidlertid ogsaa i Stuehuse og lignende Bygninger er forbundet med betydelig Brandfare at anbringe Ildsteder i Rum under Foderlofter, bør der ogsaa i andre Tilfælde stilles visse Krav til Brandbeskyttelsen af saadanne Lofter, og det foreslaas derfor, at de skal være udført af ikke ringere Beskaffenhed end Bræddeloft, pudset paa Undersiden med mindst 12 mm Kalkpuds. For saa vidt angaar Kogeindretninger eller andre Ildsteder i Stald- eller Ladebygninger — et Udtryk, der er valgt, fordi det er noget mere omfattende end den hidtidige Betegnelse: „Stalde eller Lader“ —, er Kravene mildnet derved, at Loftet i de paagældende Rum ikke behøver at være af uantændeligt Materiale, men kun kræves udført af ikke ringere Beskaffenhed end Bræddeloft, pudset paa Undersiden med mindst 3 cm Monierpuds. Den tidligere Bestemmelse har utvivlsomt været for streng og er antagelig mange Steder heller ikke blevet overholdt. Ved de foreslaaede Ændringer vil man paa et tiltrængt Omraade opnaa en større Brandbeskyttelse samtidig med, at de foreslaaede Lempelser, der maa anses for fuldt forsvarlige, vil medføre en Besparelse af Byggeudgifterne.

Forslaget har været forelagt for Ministeriet for Landbrug og Fiskeri, der har henvist til indhentede Udtalelser dels fra Statens Jordlovsudvalg, der har tiltraadt Forslaget, dels fra Statens Husdyrbrugsudvalg, Statens Redskabsudvalg, De samvirkende danske Landboforeninger og De samvirkende danske Husmandsforeninger, der har ment, at det maatte være tilstrækkeligt, at Loftet ogsaa i Stald- og Ladebygninger over Kogeindretninger og andre Ildsteder krævedes udført af ikke ringere Beskaffenhed end Bræddeloft, pudset med mindst 12 mm Kalkpuds, men iøvrigt intet har haft at indvende. Dansk Brandvæns-Komité og Bygningsbrandforsikringsnævnet har imidlertid i saa Henseende ment at maatte fastholde Forslagets Bestemmelse om, at Bræddeloftet pudses med mindst 3 cm Monierpuds, dels fordi Brandfaren i Stald- og Ladebygninger erfaringsmæssigt er særlig stor, dels fordi Monierpuds bedre end Kalkpuds vil kunne modstaa de mekaniske Paavirkninger, som saadanne Udhusrum er udsat for, og endelig fordi det drejer sig om ret smaa Rum, hvor det ikke kan blive

væsentlig dyrere at anvende Monierpuds end Kalkpuds. Bestemmelsen i det tidligere Forslags Stk. 4 (den nuværende Bestemmelss Stk. 5) vil efter den foreslaaede Ændring af Stk. 3 kunne udgaa som overflødig.

I det nye sidste Stykke er i 1ste Punktum indføjet en Bestemmelse om, at den der omhandlede dobbelte Rensedør skal være med 10 cm's Luftmelletrum mellem Dørene, hvorved Bestemmelsen bliver overensstemmende med Reglen i § 9, Stk. 1 c, sidste Punktum.

Til § 9.

I Stk. 1 d er Reglen om, at murede Røgkanaler ikke maa anbringes under Trægulv, ændret til, at saadanne Kanaler ikke maa anbringes i utilgængelige Rum under Trægulv, idet kun en Anbringelse af Kanalerne i ukontrollable eller vanskeligt tilgængelige Hulrum mellem Jordlag og Gulv frembyder Brandfare.

I Stk. 1 e, 2det Punktum, er Forskriften om, at Skorstene, hvor disse passerer Træbjælkelag, i Bjælkens Højde skal udkrages til en Vangetykkelse af mindst 1 Sten, ændret saaledes, at Udkrugning kun kræves, saafremt det drejer sig om Bjælkelag med baade Gulv og Loftsforskalling eller anden Loftsbeklædning. Reglen tilsigter nemlig alene at ramme saadanne Forhold, hvor der fremkommer et lukket utilgængeligt Hulrum ved Skorstenen, men ikke Tilfælde, hvor Bjælkelaget er aabent nedad og altsaa ikke forhindrer Eftersyn af Skorstenen.

I Stk. 2 c, 2det Punktum, var det i det tidligere fremsatte Forslag foreskrevet, at en Skorsten, der kun afleder Røgen fra en enkelt Kedel, der ikke har over 3 m² Varmeflade, skulde have $\frac{1}{1}$ Stens Vanger, saafremt der i Kedlen brændes over 3 kg fast eller 1,8 kg flydende Brændsel pr. Time for hver m² Varmeflade af Kedlen, men ellers kunne udføres med $\frac{1}{2}$ Stens Vanger. Denne Regel er overensstemmende med § 2, sidste Stykke, i Justitsministeriets Bekendtgørelse Nr. 322 af 27. December 1926 om Indretning af Rensedøre m. v. Det foreslaas nu, at Skorstene, der kun afleder Røgen fra en enkelt Kedel med ikke over 3 m² Varmeflade, altid skal kunne udføres med $\frac{1}{2}$ Stens Vanger. Bygningsbrandforsikringsnævnet har nemlig udtalt, at det i det tidligere Forslag (og i Justitsministeriets nævnte Bekendtgørelse) angivne Brændselsforbrug er ansat saa højt, at Kravet om $\frac{1}{1}$ Stens Vanger i Praksis formentlig kun vilde blive aktuelt i faa Tilfælde.

I Stk. 4, 3die Punktum, foreslaas det, at Justitsministeriet for godkendte Fabrikater