

læggene i Nord- og Sydfløjen er indrettet under Fængselets Opførelse i Aarene 1912—13 og bestaar hvert Sted af 4 Støbejernsmodstrømskedler, der saaledes er ca. 30 Aar gamle.

Ved Midtfløjens Opførelse nogle Aar senere blev der her indrettet et Kedelanlæg bestaaende af 6 Kedler af samme Type som i de ældre Fløje; men Kedelrummets Størrelse blev anlagt saaledes, at Mulighed var til Stede for Indretning af et centralt Kedelanlæg for samtlige 3 Fløje ved en eventuel Fornyelse.

Levetiden for Støbejernskedler er ca. 15—20 Aar, og Kedlerne i Statsfængselet i Nyborg har saaledes nu tjent væsentligt længere, end man normalt kan vente, og deres Tilstand er da ogsaa nu saaledes, at det hvert Øjeblik kan blive nødvendigt at udskifte dem.

I en hertil afgiven Erklæring har Justitsministeriets tilsynsførende Ingeniør udtalt, at det næppe vil være forsvarligt at gaa endnu en Opvarmningsperiode i Møde med de gamle Støbejernskedler, og da en Udskiftning af disse ikke vil give et økonomisk tilfredsstillende Resultat, har han fremsat Forslag om, at man nu skrider til den allerede tidligere planlagte Ændring af Kedelanlæggene, saaledes at disse erstattes af eet Centralkedelanlæg, bestaaende af 4 Staalpladekedler, der er indrettet til Stokerfyring.

Udgifterne til Indretning af et centralt Kedelanlæg som det nævnte og til de i Forbindelse hermed nødvendige Ledningsarbejder er af Ingeniøren kalkulatorisk beregnet til 119 700 Kr.

Medens der i de nuværende Kedelanlæg kun kan anvendes Cinders eller Koks, vil der i et Kedelanlæg som det foreslaaede kunne anvendes Smaakul, endda af en ret ringe Kvalitet, hvilket vil kunne medføre en Reduktion af Brændselsudgifterne paa ca. 22 000 Kr. om Aaret, regnet efter de nuværende Brændselspriser, eller 11 000 Kr. regnet efter Førkrigspriser.

Ved Overgang til et centralt Kedelanlæg vil der derhos kunne ske en Reduktion af den til Fyrenes Pasning fornødne Arbejdskraft, ligesom der vil kunne frigøres Kælderrum i Nord- og Sydfløjen til andet Brug.

De af Justitsministeriets tilsynsførende Ingeniør udarbejdede Planer og Overslag har været forelagt Statens Bygningsraad, der intet har haft at erindre derimod.

Under Henvisning til foranstaaende, og idet bemærkes, at Justitsministeriet under Hensyn til de stigende Vanskeligheder med at fremskaffe de fornødne Materialer, maa anse det for absolut nødvendigt, at det paagældende Arbejde bringes til Udførelse snarest, skal man anmode det ærede Udvalg om ved 3die Behandling i Folketinget af Forslag til Finanslov for Finansaaret 1941—42 at ville stille følgende Forslag:

Til § 26 I. B. Under Justitsministeriet. B. Udgift. Som nyt Nummer.
Udførelse af et centralt Kedelanlæg ved Statsfængselet i Nyborg..... 119 700 Kr.

Da Anlægget maa udføres uden for Fyringsperioden, og da der kan paaregnes længere Leveringsfrister, udbeder man sig derhos Finansudvalgets Tilslutning til, at det forberedende Arbejde straks iværksættes.

Det tilføjes, at Finansministeriet intet har haft imod Forslaget at erindre.

HARALD PETERSEN.

Til Folketingets Finansudvalg.

Tetens.

Fra Forstanderen for Skaarup Statsseminarium og fra Lederen af den til Seminarieret knyttede Øvelsesskole har Ministeriet modtaget Indstilling om en Udvidelse og Ombygning af Øvelsesskolen og den til Brug for Skolens Leder beregnede Tjenestebolig.