

Omlægningen vil ifølge derom fra Højskolens tekniske Konsulent, Professor C. L. Feilberg, indhentet Erklæring betyde, at alle Hovedledninger maa omlægges og alle Hoved- og Fordelingstavler udskiftes, medens en væsentlig Del af det underordnede System af Fordelingsledninger kan bibeholdes, naar Metaldæksler paa Kontakter udskiftes og erstattes med Dæksler af Isolationsmateriale.

Ligeledes maa større Motorer erstattes med Vekselstrømsmotorer, og en Del af Afdelingernes elektriske Apparatur ændres, hvorhos Professoren — selv om Stærkstrømsregulativet ikke udtrykkeligt foreskriver det — har anset det tilraadeligt, at alle Stikkontakter og elektriske Apparater jordforbindes, hvor der i Nærheden findes Ledninger for Gas og Vand med blanke Taphaner.

Udgifterne til Gennemførelse af disse Ændringer vil ifølge et af Professoren i Forbindelse med Installationsfirmaet „Liebing & Olver“ udarbejdet Overslag andrage ca. 65 000 Kr., hvilket Beløb fremkommer saaledes:

Ændring af Ledningssystem og Tavler	15 500 Kr.
Jordforbindelser i Hovedbygningen	14 500 —
Udskiftning af Motorer og Apparater	17 800 —
Ledninger til Villa Roelighed med Udbygning	5 600 —
Uforudset og Administration	11 600 —
I alt...	<u>65 000 Kr.</u>

Dette Overslag, der er baseret paa Installatørforeningens Priskurant og paa uforbindende Oplysninger fra Fabrikanten af Motorer, Elevatorer m. v., regner med en betydelig Margen for uforudset, da det er sandsynligt, at Indgreb i et ca. 50 Aar gammelt Ledningssystem vil afsløre adskillige Mangler, som det vil være nødvendigt at afhjælpe under Arbejdets Gang.

Paa Grund af Overslagssummens Størrelse anmodede man Professoren om at foretage en Undersøgelse af, hvorvidt det vilde være økonomisk fordelagtigt at installere Ensretteranlæg, saaledes at man kunde bibeholde den nuværende Jævnstrømsinstallation helt eller delvis, men denne Tanke blev igen opgivet, efter at Professoren i en Redegørelse om Spørgsmaalet havde paavist, at en saadan Ordning ikke vilde være økonomisk og arbejdsmæssig fordelagtig.

Højskolen har herefter set sig nødsaget til at indgaa paa foran anførte Forslag, hvorefter Omkostningerne vil andrage ca. 65 000 Kr., hvoraf Forvaltningen efter derom stedfunden Forhandling har tilbudt i Overensstemmelse med de gældende Regler at betale de ca. 5 600 Kr., der paaregnes at ville medgaa til Ledninger m. v. til Villa Roelighed med Udbygninger.

I denne Anledning skal jeg anmode det ærede Finansudvalg om ved 2den Behandling i Folketinget af Forslag til Finanslov for Finansaaret 1948—49 at ville stille følgende Ændringsforslag, hvortil Finansministeriet har givet sin Tilslutning:

Til § 13 III. A. 6. Bygningsudgifter.	
Kontoen forhøjes med	60 000 Kr.

KR. BORDING.

Til Folketingets Finansudvalg.

T. Kaare.

Forslaget tiltrædes.

Under Hensyn til at Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur ved Udarbejdelsen af Budget for Finansaaret 1948—49 paaregnede, at en Underassistent af 1ste Grad vilde faa imødekommet en Ansøgning om Afskedigelse med Pension paa Grund af Svagelighed, medtog man ikke Lønningen til den paagældende paa Budgetforslaget.