

og på enkelte af faserne kan spændingen, der normalt skal være ca. 220 volt, falde til under 200 volt, hvilket er til største ulempe for belysningsinstallationer og for driften af de ledningsnettet tilsluttede motorer m. v. Disse ulemper vil, hvis man ikke snarest søger dem imødegået, blive væsentlig forstærket, når et elektrisk komfur, til hvis opstilling bevilling er givet på finansloven 1948—49 under § 14 A IV. A. 3. b. 4. b., i nær fremtid tages i brug.

Hospitalets strøm til lys og kraft leveres af Elektricitetsforsynings-Andels-selskabet Sønderjyllands Vestkyst, Skærbæk. Hospitalet er ikke andelshaver, men har i henhold til særlige aftaler prismæssigt set været stillet som andelshaver for så vidt angår prisen for leveret strøm til lys og kraft, medens der for så vidt angår beregningen af faste afgifter har været visse forskelle i hospitalets og andelshavernes stilling, idet disse sidste foruden afgifter pr. lampested og af hestekræfter betaler særlige installationsafgifter og afgifter afhængige af ejendomsskyldværdierne, medens hospitalet kun betaler faste afgifter pr. lampested og i forhold til hestekræfter, men da forhøjede afgifter.

Hospitalet og sindssygeværnsens tilsynsførende ingeniør har forhandlet med andelselskabet angående spørgsmålet om en forbedring af forsyningsforholdene og om udgifterne herved. Der har været foretaget forskellige undersøgelser, og det er derved konstateret, at såvel selskabets hovedforsyningsledning som dets umiddelbart syd for hospitalets grund beliggende transformatorstation er for ringe dimensionerede og utilstrækkelige til opretholdelse af en normal spænding i hospitalets ledningsnet.

Andelselskabet har fremsat forskellige forslag til forbedring af forholdene, og af disse menes opførelse af et nyt transformatorårn, hvortil vil blive ført en højspændingsluftledning, at være den for hospitalet bedste og mest økonomiske løsning. De med opførelsen af transformatorårnet med dertil hørende instrumentering forbundne udgifter, anslået til 19 140 kr., vil blive afholdt af selskabet. De med tilvejebringelse af en højspændingsledning samt med et jordkabel fra transformatorstationen til hospitalets vandtårn m. v. forbundne udgifter skal derimod efter forslaget betales af hospitalet, der derhos må anskaffe 2 vekselstrømsmålere og 3 strømtransformatorer. Endelig findes det rigtigst, at hospitalet for at sikre en uafbrudt strømforsyning søger etableret en speciel omskifter, således at hospitalet i tilfælde af, at strømforsyningen fra den nye højspændingsledning skulle svigte, ved egen foranstaltning kan omskifte, hvorved der tages strøm til nødtørftigt brug fra den højspændingsledning, der går til den hidtil benyttede transformator. De med denne sidste foranstaltning forbundne udgifter må afholdes fuldt ud af hospitalet, da den pågældende højspændingslednings dimensioner da ikke, som ellers forudset af selskabet, kan reduceres. De samlede udgifter for hospitalet vil efter den tilsynsførende ingeniørs overslag blive 20 300 kr.

Da indenrigsministeriet må anse det for særdeles påkrævet, at disse arbejder udføres, skal jeg anmode det ærede finansudvalg om ved 3. behandling af forslag til finanslov for finansåret 1949—50 på mine vegne at ville stille følgende ændringsforslag:

Til § 14 A IV. A. Sindssygeværnsens. 3. b. 4. b. Overordentlige bygningsudgifter.

Beløbet forhøjes med..... 20 300 kr.

Det tilføjes, at finansministeriet for sit vedkommende intet har haft mod forslagens fremsættelse at erindre.

J. SMØRUM.

Til folketingets finansudvalg.

Ammitzbøll.

Forslaget tiltrædes.

Møblerne på statens sindssygehospitalet, såvel i patientafdelinger som på funktionærværelser, er efterhånden af meget forældede typer, umagelige og derhos for hovedpartens vedkommende gamle og udslidte.