

Herefter bliver den samlede årlige udgift til ordinær vedligeholdelse af skolebygninger og tjenesteboliger 279 200 kr. + 2 220 kr. + 1 000 kr. = 282 420 kr., hvoraf statens andel udgør ialt 277 000 kr. årlig, heraf 255 200 kr. til vedligeholdelse af skolebygninger m. v. og 21 800 kr. til vedligeholdelse af tjenesteboliger.

Da der på forslaget til finanslov for finansåret 1949—50 er søgt bevilget 226 110 kr., hvori fragår som et ekstraordinært dispositionsbeløb 28 500 kr., eller 197 610 kr. under finanslovkonto § 21 X. A. 2. i. 1. til den ordinære vedligeholdelse af skolebygninger m.v. og 4 250 kr. til vedligeholdelse af tjenesteboliger, jfr. anmærkningerne til finanslovsforslaget, sp. 1887—88, konto X. A. 2. i. 1. a. og b., vil en gennemførelse af forslaget medføre en merudgift under denne konto på 57 590 kr. + 17 550 kr. eller ialt 75 140 kr.

Under henvisning til foranstående skal man med finansministeriets tilslutning herved anmode det ærede finansudvalg om ved 3. behandling i folketinget af forslaget til finansloven for finansåret 1949—50 at ville fremsætte følgende ændringsforslag som stillet af nærværende ministerium:

Til § 21 X. A. 2. i. Skolebygninger m. v. 1. Vedligeholdelse.
Beløbet forhøjes med 75 140 kr.

HARTVIG FRISCH.

A. Vøhtz.

Til folketingets finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.

144

Undervisningsministeriet. København, den 15. november 1948.

Journ. nr. 238/47.

I en skrivelse af 22. november 1946 har rektor for Tønder statsskole gennem kgl. bygningsinspektør Lehn Petersen, Odense, henledt opmærksomheden på, at skolens varmeanlæg, som er et dampanlæg, allerede dengang var meget mangelfuldt, og at anlægget desuden er meget dyrt i drift. Bygningsinspektøren indstillede i tilslutning hertil i en skrivelse af 1. marts 1947, at der, så snart forholdene gør det muligt, ved skolen installeres et vand-varmeanlæg til erstatning for det nuværende dampanlæg, og at der allerede på det daværende tidspunkt blev udarbejdet et forslag hertil.

Det fremgår dels af den ovennævnte skrivelse fra skolens rektor, dels af en senere fra bygningsinspektøren modtagen indberetning af 14. maj 1948, at anlægget blev indlagt ved skolens bygning i 1910 og ikke siden er ændret — bortset fra at kedlerne er blevet udskiftet —, at radiatorerne, rørslangerne og kondensledningerne er i meget dårlig stand og stærkt angrebet af rust, samt at der med korte mellemrum går brud på de forskellige ledninger, således at anlægget i dag trods omfattende reparationer truer med at blive fuldstændig ubrugeligt, og et fuldstændigt sammenbrud kan befyrges at indtræffe når som helst.

Under henvisning hertil har ministeriet udbedt sig en udtalelse fra statens bygningsdirektorat med henblik på en ændring af varmeanlægget.

Således foranlediget har direktoratet udtalt, at man under hensyn til, at dampanlæg nu er en forældet opvarmningsform, kan tiltræde, at anlægget, når materialesituationen tillader det, ombygges til et vandanlæg, samt at der udarbejdes et projekt hertil.

Ingeniør M. Gustavsen, Odense, har herefter udarbejdet et specificeret overslag over udgifterne til arbejdets gennemførelse. Det fremgår heraf, at der ialt vil medgå et beløb af 148 000 kr. til det omhandlede arbejde.

Statens bygningsdirektorat har med en række mindre indvendinger, som vil blive taget til følge, når arbejdet udbydes i licitation, tiltrådt ingeniør Gustavsens forslag.