

En samtidig installation i „den nye skole“ udsattes under hensyn til den dengang snarligt forventede, planlagte udvidelse af katedralskolen.

Skolens gamle varmeanlæg var imidlertid ved udgangen af fyringssæsonen 1949—50 så medtaget, at det enten måtte fornyes eller erstattes af fjernvarmeanlæg også i denne del af skolen.

Rektor for Aarhus katedralskole indsendte derfor et af den kgl. bygningsinspektør og ingeniørfirmaet Niepoort & Wied udarbejdet forslag til og overslag over en samtidig installation i „den nye skole“ af fjernvarme- og luftkonditioneringsanlæg, hvilket sidste skulle afhjælpe de meget vanskelige ventilationsforhold i denne del af skolen. Omkostningerne ved de to installationer ansloges til 105 000 kr., og man tilskrev derfor under 20. juli f. å. finansministeriet om tilslutning til, at der på forventet tillægsbevilling for indeværende finansår ad finanslovkonto § 21 X. A. 15. e. blev stillet 55 000 kr. til rådighed som 1. del af en 2-årig bevilling på ialt 105 000 kr. til de nævnte installationer.

Efter at finansministeriet under 15. august f. å. havde tiltrådt den pågældende bevilling, bragte nærværende ministerium imidlertid i erfaring, at skolens rektor på egen hånd havde ladet fjernvarmeinstallationen foretage.

Af en i denne anledning indhentet redegørelse af 8. november f. å. fra rektor fremgår det, at han for at undgå en lukning af skolen i flere uger i løbet af skoleåret og i betragtning af, at der måtte kunne påregnes store besparelser på skolens brændselsbudget efter en fjernvarmeinstallation, efter at være blevet bekendt med, at statens bygningsdirektorat havde tiltrådt projekterne, i juli 1950 henvendte sig til det fornævnte ingeniørfirma og lod arbejdet med indlæggelse af fjernvarme påbegynde. Arbejdet var afsluttet 14. august f. å. umiddelbart inden skolens åbning efter sommerferien.

Kgl. bygningsinspektør E. Packness har opgjort udgifterne ved den foretagne installation til ca. 45 836 kr. 19 øre.

Som forklaring på sin handlemåde har rektoren foruden sit ønske om at undgå skolelukning anført, at den eneste af kedlerne i skolens daværende centralvarmeanlæg, der endnu i foråret 1950 var relativt brugbar, senere var blevet helt uanvendelig, og at den eneste tænkelige løsning af skolens varmemproblemer derfor var en installation af fjernvarme, således som dette var sket også i skolens øvrige bygninger.

Rektor har anført, at der ikke kan tillægges nogen anden person eller institution end ham ansvaret for den således uden bevilling foretagne installation.

Efter at fjernvarmeanlægget var indlagt, har rektor i forbindelse med fremsættelsen af et ændret forslag til katedralskolens fremtidige udvidelse indstillet, at man undlader at foretage den planlagte indretning af et luftkonditioneringsanlæg i bygningen. Forslaget går ud på, at man ved en udvidelse af skolen overvejende placerer klasseværelserne i andre bygninger, således at hverken støj- eller ventilationsproblemet kommer til at spille så stor en rolle. Man vil således kunne bespare differencen mellem de oprindeligt søgte 105 000 kr. og de nu afholdte udgifter 45 840 kr.

Under henvisning til foranstående og med bemærkning, at nærværende ministerium straks, da man erfarede, at det omhandlede arbejde var udført uden bevilling, udtalte sin beklagelse af det passerede overfor rektor, og at man derefter efter modtagelsen af den fornævnte længere redegørelse fra rektor med fornødent eftertryk har indskærpet ham, at en gentagelse af det forhold, at rektor lader arbejde iværksætte uden fornøden bevilling, ikke må finde sted, skal man med finansministeriets tilslutning herved anmode det ærede udvalg om ved 2. behandling i folketinget af forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1950—51 at ville fremsætte følgende ændringsforslag som stillet af undervisningsministeriet:

Til § 21 X. Det højere skolevæsen. A. Statsskolerne. 15. Skolebygninger m. v. e. Hovedstandsættelser.

Kontoen forhøjes med..... 45 840 kr.

FLEMMING HVIDBERG.

E. Thrane,
kst. eksp.sekr.