

Om disses særlige arbejders omfang og om nødvendigheden af at lade dem udføre vil jeg snarest fremsende nærmere oplysninger.

Under henvisning hertil tillader jeg mig at anmode det ærede finansudvalg om ved 3. behandling i folketinget af forslag til finanslov for finansåret 1953—54 på mine vegne at ville stille følgende ændringsforslag:

Til § 14 B. VI. B. Forvaltningen af de under boligdepartementet hørende bygninger. 3. Større hovedstandsættelsesarbejder o. lign.  
Summen forhøjes med..... 824 300 kr.

AKSEL MØLLER

---

Holten.

Til folketingets finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.

### 39

Indenrigs- og boligministeriet. København, den 9. februar 1953. Boligdep. 4. kt. jr. nr. 439.<sup>15/50.51</sup>.

Ved skrivelse af 29. januar 1953 (aktstk. nr. 380) har folketingets finansudvalg givet sin tilslutning til, at der til udskiftning af den nuværende centralvarmekedel på Aalborg slot med en oliefyrringskedel i finansåret 1953—54 anvendes et beløb af 12 000 kr.

Under henvisning hertil tillader jeg mig at anmode det ærede finansudvalg om ved 3. behandling i folketinget af forslag til finanslov for finansåret 1953—54 på mine vegne at ville stille følgende ændringsforslag:

Til § 14 B. VI. B. Forvaltningen af de under boligdepartementet hørende bygninger. 3. Større hovedstandsættelsesarbejder o. lign.  
Summen forhøjes med..... 12 000 kr.

AKSEL MØLLER

---

Holten.

Til folketingets finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.

### 40

Indenrigs- og boligministeriet. København, den 13. februar 1953. Boligdep. 4. kt. jr. nr. 403-43/52-53.

Ved det periodiske eftersyn af den „Harsdorffske bygning“, der er beliggende i Tøjhusgade mellem rigsarkivet og tøjhusmuseet, konstaterede vedkommende bygningsinspektør, at en balkon, der løber langs bygningens ydermur i begge sale, havde sat sig. Ved en nærmere undersøgelse af konstruktionen viste det sig, at bjælkerne har løst sig fra murværket, knust dette samt skubbet remmen på stolpekonstruktionen, der er placeret ca. 20 cm. fra muren, hvorpå bjælkerne hviler.