

Under henvisning hertil skal jeg anmode det ærede finansudvalg om på mine vegne at ville stille følgende ændringsforslag ved 3. behandling af forslag til finanslov for finansåret 1953—54:

Til § 26 I. B. 2. Under statsministeriet. II. 2. departement (Grønlandsdepartementet). B. Udgift. 1. Anlægsarbejder i Grønland.  
Kontoen forhøjes med ..... 6 000 000 kr.

ERIK ERIKSEN

Blom-Hanssen,  
fg.

Til folketingets finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.

## 180

Arbejds- og socialministeriet. København, den 13. februar 1953.

Pl. u. j. nr. L. 01.

Hovedparten af bygningerne på statens arbejdstekniske ungdomsskoler er opført af træ (elementbarakker). De fleste af bygningerne er ca. 10—13 år gamle, ferniserede, tørre og derfor overordentlig brandfarlige. Da skolerne i vintersæsonen har en gennemsnitlig belægning på 80—90 elever foruden skolens funktionærer, er ansvaret ved en opstået brand af betydeligt omfang, og ministeriet har derfor i efteråret 1952 rettet henvendelse til Dansk Brandværns Komité om etablering af et brandværns-tilsyn med skolerne.

Komiteen har herefter i månederne september—december 1952 aflagt to inspektionsbesøg på hver af skolerne Audebo, Stensbæk, Hoverdal, Klosterheden og Ulfborg Kjærgaard. Komiteen har efter inspektionen afgivet rapporter til ministeriet. I disse rapporter har komiteen foruden en række mindre brandtekniske foranstaltninger, til hvis gennemførelse der allerede er taget skridt, henstillet, at der installeres centralvarme på skolerne Hoverdal, Øster Aarbjerg og Ulfborg Kjærgaard.

Komiteen har herom nærmere udtalt, at det — under hensyn til den meget store brandrisiko, der er forbundet med, at skolernes bygninger opvarmes med kakkelovne, der næppe kan være under stadig kontrol, og som benyttes af de på skolen for kortere tidsrum boende elever — efter komiteens mening vil være påkrævet, at opvarmningen sker ved centralvarme. Det kan i denne forbindelse bemærkes, at Hoverdal nedbrændte i december 1949. Installation af centralvarme vil iøvrigt betyde en væsentlig forbedring af fyringsøkonomien på de pågældende skoler, der anses for velgennede til deres formål.

Med hensyn til Hoverdal foreligger et i 1950—51 udarbejdet — af statens bygningsdirektorat gennemgået og tiltrådt — projekt til centralopvarmning af samtlige skolens bygninger med undtagelse af funktionærboligerne. Indbefattet udgravning og støbning af fyr- og brændselskælder må de med projektet forbundne udgifter nu anslås til 120 000 kr.

Forsåvidt angår Øster Aarbjerg, udarbejdes i samarbejde med boligministeriets sagkyndige konsulent projekt efter samme system og principper som for Hoverdal; de samlede udgifter anslås til 90 000 kr.

Installationsarbejderne vil først blive iværksat efter boligministeriets endelige godkendelse af projekterne.

På Ulfborg Kjærgaard mangler kun centralvarme i hovedbygningen og den tilstødende spisesal og skolestue, hvilken installation vil koste ca. 40 000 kr.; da den kedel, skolen i øjeblikket råder over, nødvendigvis må udskiftes efter denne fyrings-sæsons ophør, må man anse det for rigtigst i forbindelse med fuldstændig overgang