

3. *Andre udgifter.* R. 8 079 kr. (1. april—31. december 1953), B. 62 000 kr., F. 35 000 kr.

4. *Loranstationen, Nipissat.* F. 0 kr.

Der henvises til skrivelse fra finansudvalget af 19. maj 1954. Indtægter og udgifter forventes at balancere.

5. *Indtægter.*

a. *Telegramgebyrer m. v.* R. 719 360 kr. (1. april—31. december 1953), B. 800 000 kr., F. 850 000 kr.

b. *Driftsrefusion fra I. C. A. O.* R. 4 140 602 kr. (1. april—31. december 1953), B. 5 850 000 kr., F. 5 560 000 kr.

c. *Andre indtægter.* R. 19 401 kr., (1. april—31. december 1953), B. og F. 10 000 kr.

J. Forskellige tekniske virksomheder.

R. 5 402 341 kr. (1. april—31. december 1953), B. 2 500 000 kr., F. 2 100 000 kr.

	Indtægter	Udgifter	Ialt
a. Elværker	2 625 000 kr.	3 025 000 kr.	400 000 kr.
b. Anden eltjeneste	100 000 -	100 000 -	0 -
c. Kulbruddet	1 100 000 -	1 800 000 -	700 000 -
d. Skibsværftet Holsteinsborg	1 000 000 -	1 100 000 -	100 000 -
e. Entreprenørpladser og værksteder m. v.	— -	— -	900 000 -
			<u>2 100 000 kr.</u>

ad a. Udgifterne i 1955 antages at ville beløbe sig til følgende:

Lønninger	925 000 kr.
Forbrug af olie	850 000 -
Drifts- og vedligeholdelsesudgifter iøvrigt	1 100 000 -
Kontorholds- og administrationsudgifter	150 000 -
	<u>3 025 000 kr.</u>

Det skønnes, at elværkerne i 1955 vil producere 5,7 mill. kWh mod 3,4 mill. kWh i 1953 og 4,4 mill. kWh i 1954. Produktionen i 1955 er anslået under hensyn til de foreliggende planer over opførelse og udvidelse af industrivirksomheder.

Udgifterne vil som følge af produktionsforøgelsen stige væsentligt i forhold til de på finanslovsforslaget for 1954 opførte beløb. Lønningerne er budgetteret til 925 000 kr., hvilket foruden lønstigninger skyldes, at det vil være nødvendigt at udsende maskinassistenter til flere elværker. Stigningen i udgifterne til drift og vedligeholdelse skyldes foruden den forøgede elproduktion, at den høje udnyttelsesgrad ved flere af elværkerne medfører større udgifter til reparationer af maskinparken. Ligeledes påregnes forøgede udgifter til vedligeholdelse af ledningsnettet, dels på grund af foretagne udvidelser, dels fordi vedligeholdelsen hidtil har været holdt på et lavt niveau. I det søgte beløb indgår 600 000 kr. til indkøb af materiale til brug ved installationsarbejder.

Under kontorholds- og administrationsudgifter er opført 130 000 kr., der overføres fra konto G., hvor beløbet tages til indtægt.

Indtægterne ved salg af elektricitet kan ikke forventes at stige proportionalt med produktionen, idet hovedparten af produktionsforøgelsen må antages at blive leveret til