

- b. IV. Hospitaler m. m. A. Sindssygevæsenet. 3. Statens sindssygehospita-
taler. b. Udgift ved hospitalerne. 4. Bygningsudgifter.
b. Overordentlige 49 800 kr.

c. Forhøjelsen af kontoen skyldes hovedsagelig, at der af arbejdstilsynet er stillet krav om, at der på fem af statens sindssygehospitalet, hvor man har oliefyrede højtryksdampkedler, af sikkerhedsmæssige grunde skal finde en forøgelse sted af anlæggets antal af eksplosionsklapper. Endvidere er det af tilsynet konstateret, at murværket omkring kedelanlægget på sindssygehospitalet i Middelfart er så medtaget, at en gennemgribende reparation og fornyelse er påkrævet. Herudover har man endelig ud fra fyringstekniske synspunkter fundet det påkrævet, at oliefyringsanlægget på nævnte hospital forsynes med regulerbar brænder, samt at der installeres en 1 000 l arbejdsbeholder med tilhørende pumpe og rørforbindelse.

Udgifterne til de nævnte foranstaltninger fordeler sig ifølge de af sindssyge-
væsenets tilsynsførende ingeniør, civilingeniør Jørgen Koch, udarbejdede overslag med følgende beløb på de enkelte hospitaler:

| | | |
|---|--------|----------|
| Sindssygehospitalet ved Århus: | | |
| 6 stk. eksplosionsklapper | 3 570 | kr. |
| Sindssygehospitalet i Vordingborg: | | |
| 9 stk. eksplosionsklapper | 5 320 | - |
| Sindssygehospitalet i Middelfart: | | |
| 10 stk. eksplosionsklapper samt reparation af murværk | 17 640 | kr. |
| Regulerbar brænder m. v. | 13 800 | - |
| | <hr/> | 31 440 - |
| Sindssygehospitalet i Nykøbing Sj.: | | |
| 2 stk. eksplosionsklapper | 1 170 | - |
| Sindssygehospitalet i Augustenborg: | | |
| 14 stk. eksplosionsklapper | 8 300 | - |

I den af justitsministeriet i henhold til § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 14 af 25. januar 1955 om oliefyringsanlæg udsendte vejledning for brandmyndighederne foreskrives det, at alle anlæg skal være forsynet med eksplosionsklapper af fornøden størrelse. Under henvisning hertil har direktoratet for arbejdstilsynet i en meddelelse af 11. marts 1955 bl. a. fastsat, at eksplosionsklappernes samlede areal skal udgøre mindst 1 m² pr. 20 m³ fyr- og trækkanalrumfang.

Da dette krav for visse af anlæggenes vedkommende kunne forekomme for strengt, har arbejdstilsynet dog efter forhandling med sindssygevæsenets tilsynsførende ingeniør godkendt et klapareal svarende til 1 m² pr. ca. 50 m³ fyr- og trækkanalrumfang, hvilken minimumsfordring har dannet grundlag for de påtænkte foranstaltningers omfang.

Installationen af regulerbar brænder m. v. til oliefyringsanlægget på sindssygehospitalet i Middelfart er navnlig begrundet i, at den varierende udnyttelse af anlæggets kapacitet, bl. a. som følge af at en væsentlig del af forsyningen sker til hospitalets vaskeri, med den nuværende ikke regulerbare brænder er årsag dels til et for stort olieforbrug, dels til et uforholdsmæssigt slid på kedlerne.

- d. Finansministeriet har for sit vedkommende tiltrådt forslagens fremsættelse.

SØREN OLESEN

/ Unsgaard.

Til finansudvalget.

Forslaget tiltrædes.