

- c. Ad 1) Det findes påkrævet på statshospitalet i Middelfart at anvende 55 000 kr. til elektrificering af vandværket og 40 000 kr. til istandsættelse af lynaflederanlægget, tilsammen et beløb på 95 000 kr.

Vandværkets kedelanlæg består af 2 højtrykdsdampkedler samt en dampmaskine. Dette anlæg, der er anskaffet i år 1895, er nu i en sådan tilstand, at dampumpens ventillhus er revnet og stemplet trænger til fornyelse, ligesom cylinderen må udbores. Dampmaskinens lejer trænger til eftersyn, og tæring i kedlerne er begyndt at opstå. Som følge heraf og i betragtning af, at der ikke længere kan fremskaffes reservedele til dampumpen, således at en reparation vil blive meget bekostelig, vil man anse det for påkrævet at erstatte anlægget med en elektrisk centrifugalpumpe.

Hospitalets lynafledere er stærkt tæret, og det har vist sig, at holderne, der fastholder ledningerne til taget, på nogle afdelinger i 75 pct. tilfælde er tæret helt over. Som følge heraf anser man en istandsættelse af lynaflederanlægget for særdeles påkrævet.

Ad 2) Elektroencephalografen på statshospitalet i Vordingborg er anskaffet i finansåret 1948-49 og er nu så utidssvarende og ofte usikker i drift, at det må anses for givet, at apparatet, selv efter en hovedreparation, i fremtiden vil kræve så mange og langt mere langvarige reparationer, at det vil medføre, at apparatet bliver uforholdsmæssigt dyrt i drift, ligesom det vil bevirke, at apparatet i længere perioder ikke kan bruges. Hertil kommer, at den tekniske udvikling siden anskaffelsen af det nuværende apparat har medført, at der er sket adskillige forbedringer på de apparater, der fremstilles i dag, og som giver mulighed for langt sikrere bedømmelse af patienternes sygdomsbilleder. Man finder det derfor påkrævet, at der snarest anskaffes en ny elektroencephalograf, hvortil udgiften vil andrage 33 000 kr.

- d. Finansministeriet har tiltrådt nærværende forslags fremsættelse.

SØREN OLESEN

/ O. V. Marker.

Til finansudvalget.

*Forslaget tiltrædes.*

### 37

Indenrigsministeriet. København, den 17. februar 1960.

- a. Ændringsforslag til forslag til finanslov for finansåret 1960-61 § 13.IV.C.2.b.  
 b. Jeg tillader mig herved at anmode det ærede udvalg om under behandlingen i folketinget af forslag til finanslov for finansåret 1960-61 på mine vegne at ville stille følgende ændringsforslag:

§ 13.IV.C. Statshospitalet i Sønderborg. 2. Udgift. b. Driftsudgifter (anslået).

Kontoen forhøjes med . . . . . 52 700 kr.

- c. Fra bestyrelsen for statshospitalet i Sønderborg har indenrigsministeriet modtaget forslag om anskaffelse af en røntgen-fremkaldemaskine til en udgift, der ifølge tilbud fra Siemens Røntgen A/S andrager 52 700 kr. inklusive opstilling.

Statshospitalets røntgendiagnostikafdeling har i de senere år været udsat for en stigende belastning; således blev der i 1950 foretaget 9 622 undersøgelser og ca. 23 000 eksponeringer, medens de tilsvarende tal for 1958 var 13 221 og 40 865. Den stigende arbejdsmængde gør det efterhånden vanskeligt for røntgenfotografen at bestride arbejdet med fremkaldelse og fiksering af røntgenoptagelserne. Afdelingens