

4 forklæder om ugen. På de steder, hvor der er særlig fare for infektion, anvendes nu engangshåndklæder, og læger og sygeplejersker udstyres i øvrigt med personlige håndklæder. Endvidere udskiftes patientbeklædning og sengetøj oftere.

Boligministeriet har i vedlagte skrivelse af 10. november 1959 godkendt det foreliggende forslag til vaskeriets modernisering.

Indenrigsministeriet kan for sit vedkommende slutte sig til bestyrelsens indstilling.

d. Forslaget er tiltrådt af finansministeriet.

SØREN OLESEN

/ Hans Hermann,
fg.

Til finansudvalget.

Forslaget tiltrædes.

39

Indenrigsministeriet. København, den 17. februar 1960.

- a. Ændringsforslag til forslag til finanslov for finansåret 1960-61 § 13.IV.E.
- b. Jeg tillader mig herved at anmode det ærede udvalg om under behandlingen i folketinget af forslag til finanslov for finansåret 1960-61 på mine vegne at ville stille følgende ændringsforslag:

§ 13.IV.E. Finseninstituttet.

Kontoen forhøjes med 253 500 kr.

- c. Fra direktionen for Finseninstituttet har indenrigsministeriet modtaget vedlagte forslag om en fornyelse af kedelanlægget på instituttet. Det nuværende centralkedelanlæg består af 6 lavtrykskedler, hvoraf de 4 blev installeret i 1936, 1 i 1943 og 1 i 1946.

Af den af instituttets rådgivende ingeniør udarbejdede redegørelse fremgår, at fyringsøkonomien er blevet ringere gennem de sidste 6 år, således at nyttevirkningen med let fuel oil nu er ca. 62 pct., samt at der gennem årene som følge af tæring er hovedsagelig på de 4 ældste kedler har måttet foretages en række kedelreparationer til et samlet beløb af ca. 82 000 kr.

Da de 4 nævnte kedler nu på ny trænger til reparation, foreslås en udskiftning af disse med 2 moderne strålingskedler, der giver en bedre fyringsøkonomi end de gamle kedler, der oprindeligt var beregnet til fast brændsel. De 2 resterende kedler agtes beholdt som reservekedler, idet dog den ene forsynes med nyt oliefyr, der kan brænde svær olie, medens den anden monteres med en forhåndenværende stoker, således at man har nogen mulighed for at klare varmforsyningen, hvis olien skulle blive knap. De foreslåede nye kedler vil kunne anvendes til kulfyring, såfremt oliefyret fjernes og erstattes med stoker.

De nye kedlers nyttevirkning i forbindelse med overgangen til anvendelse af sværere og billigere olie påregnes i alt, ifølge den i forslaget foretagne beregning, at ville medføre en årlig besparelse på 70 000 kr.

Samtidig med nævnte udskiftning er påregnet foretaget anskaffelse af yderligere en varmtvandsbeholder på 9 000 liter, da de 2 eksisterende varmtvandsbeholdere, der er monteret i 1936, ikke mere er tilstrækkelige.