

178

Ministeriet for offentlige arbejder. København, den 9. februar 1961.

- a. Ændringsforslag til forslag til finanslov for 1961-62 § 27.
 b. Herved tillader jeg mig at anmode det ærede finansudvalg om på mine vegne ved 3. behandling i folketinget af forslag til finanslov for finansåret 1961-62 at ville fremsætte følgende ændringsforslag:

Til § 27.I.24. Ministeriet for offentlige arbejder. Nyt nummer. Ombygning af vandbygningsvæsenets elektricitetsanlæg i Hvide Sande fra jævnstrøm til vekselstrøm 175 000 kr.

- c. Fra vandbygningsvæsenet har ministeriet modtaget indstilling om, at der stilles et beløb af 175 000 kr. til rådighed til ombygning af vandbygningsvæsenets elektricitetsforsyningsanlæg i Hvide Sande fra jævnstrøm til vekselstrøm.

Vandbygningsvæsenets elektricitetsanlæg i Hvide Sande, bl. a. omfattende anlæg til drift af klappbro og sluseporte, er siden 1938 drevet ved hjælp af jævnstrøm leveret af et privat elektricitetsværk i Hvide Sande.

I 1950 gik værket over til at indkøbe vekselstrøm fra Ringkøbing amts højspændingsforsyning, men ifølge særlig overenskomst med vandbygningsvæsenet indgik elektricitetsværket på til brug for vandbygningsvæsenets anlæg at omforme vekselstrømmen til jævnstrøm. Denne overenskomst udløber i 1964, og elektricitetsværket har meddelt vandbygningsvæsenet, at den ikke vil kunne fornys, hvorfor vandbygningsvæsenet til den tid enten må bekoste et omformeranlæg eller gå over til brug af vekselstrøm. Da den sidstnævnte mulighed i det lange løb vil være den økonomisk mest fordelagtige, måtte en overgang til vekselstrøm påregnes at blive aktuel i 1964.

Når sagen rejses allerede nu, skyldes det, at vandbygningsvæsenet i 1961 skal bygge en klappbro i Hvide Sande til erstatning for den eksisterende klappbro, og det vil være mest hensigtsmæssigt straks at udføre klappbroens maskineri således, at der til dets drift anvendes vekselstrøm. En isoleret overgang til vekselstrøm for dette anlægs vedkommende vil imidlertid medføre, at vandbygningsvæsenets forskellige anlæg ikke længere vil kunne betjenes fra samme manøvrecentral, samt at det hidtidige fælles reservekraftanlæg ikke vil kunne anvendes til klappbroen.

Som yderligere begrundelse for en hurtig gennemførelse af overgang til vekselstrøm anfører vandbygningsvæsenet, at de jævnstrømsmotorer, der siden 1930 har drevet portene i afvandingssslusen, er udslidte og snarest må udskiftes. En udskiftning med vekselstrømsmotorer anslås at ville koste 90 000 kr. af de samlede udgifter ved overgang til vekselstrøm.

Endelig har det lokale elektricitetsværk tilbudt at levere vekselstrøm til en pris, der ligger ca. 4 000 kr. lavere end den pris, der for øjeblikket betales om året for jævnstrøm.

Under henvisning til foranstående foreslås der ved ændringsforslag til forslag til finanslov for 1961-62 under konto § 27.I.24. Nyt nummer, stillet et beløb af 175 000 kr. til rådighed til ombygning af vandbygningsvæsenets elektricitetsanlæg i Hvide Sande fra jævnstrøm til vekselstrøm.

- d. Finansministeriets tilslutning foreligger.

KAI LINDBERG

/ Ove Skands.

Til finansudvalget.

Forslaget tiltrædes