

- c. Fra vandbygningsvæsenet har ministeriet modtaget indstilling om, at der søges stillet et beløb af 78.000 kr. til rådighed til istandsættelse af den nordvestlige og sydvestlige indfatning ved hyttefadedebassinet i Hirtshals havn.
- En foretagen undersøgelse af de pågældende indfatninger har vist, at den eksisterende nordvestlige indfatning, der består af en tæt væg af træspunspæle og på forsiden er beklædt med en væg af imprægnerede bøgeplanker, er stærkt angrebet af råd samt af pælekrebs og -orm, hvorfor man i efteråret 1961 har måttet afspærre kajen, samt at den trækonstruktion af rundpæle, hvoraf den sydvestlige indfatnings nederste del består, er helt eller delvis overgnavet af pælekrebs, således at brud på pælene må befrygtes.
- Ministeriet finder, at forholdene på hyttefadedebassinet i Hirtshals havn er utilfredsstillende og er enig med vandbygningsdirektøren i, at de pågældende indfatninger bør istandsættes i overensstemmelse med det af vandbygningsdirektøren fremsatte forslag, der anslås at ville medføre en udgift på 78.000 kr.
- d. Finansministeriet har for sit vedkommende tiltrådt foranstående.

KAI LINDBERG

Til finansudvalget.

/ Ove Skands.

*Forslaget tiltrædes.*

## 207

Ministeriet for offentlige arbejder. København, den 14. februar 1962

1 bilag.

- a. Ændringsforslag til finanslov for finansåret 1962-63 § 27.
- b. 1.03. Statshavnene.  
Nyt nummer. Byggemodningsudgifter til arealer på østhavnen i Hirtshals havn . . . . . 440.000 kr.
- c. Efter tilslutning fra det ærede finansudvalg i skrivelse af 16. december 1959 (aktstykke nr. 175) blev der på lov om tillægsbevilling for finansåret 1959-60 stillet et beløb af 185.000 kr. til rådighed til etablering af vand- og spildevandsledninger m. v. på østhavnen i Hirtshals, og i forbindelse med dette arbejde foretoges byggemodning af arealer på østhavnen i henhold til en bevilling på 140.000 kr. på finansloven for finansåret 1961-62.
- Da de med de ovennævnte bevillinger tilvejebragte byggemodne arealer allerede er udlejet eller reserveret til interesserede firmaer, og da man på nuværende tidspunkt ikke kan imødekomme efterspørgslen efter arealer, idet arealerne ved det nye vestbassin næsten er optaget inden kajens færdiggørelse, vil byggemodning af nye arealer på østhavnen være havnens eneste mulighed for at imødekomme ønskerne om yderligere arealer til udlejning.
- Som følge heraf har vandbygningsdirektøren ladet udarbejde det på vedlagte plan viste skitseprojekt til videregående byggemodning af arealer på østhavnen. Projektet består af følgende 3 afsnit:
1. Etablering af en med grøn farve vist 4,0 m bred vej, udgående fra østvejen umiddelbart syd for fæргеlejeområdet.
  2. Etablering af en med gul farve vist 6,0 m bred vej fra østvejen til østmolen.
  3. Regulering af det med blå skravering angivne ca. 20.000 m<sup>2</sup> store areal samt etablering af de med rød farve viste vejanlæg inden for samme område.