

## 36

Landbrugsministeriet. København, den 21. februar 1962.

- a. Ændringsforslag til forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1961-62  
§ 11. Landbrugsministeriet.
- b. Herved tillader jeg mig at anmode det ærede finansudvalg om på mine vegne at ville stille følgende ændringsforslag til forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1961-62:

9.31. Statens plantetilsyn.

32. Ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter . . . . . 3.950 kr.

- c. Merudgiften skyldes, at det ved gennemførelsen af sidste del af de ved finansudvalgets skrivelse af 20. oktober 1959, aktstykke nr. 19, tiltrådte isolerings- og istandsættelsesarbejder på statens plantetilsyns ejendom, Gersonsvej 13, Hellerup, omfattende bl. a. nedtagning af radiatorer og ændring af varmerør har vist sig, at de nedtagne radiatorer var i en sådan tilstand, at det måtte anses for uforsvarligt fortsat at anvende dem. Den tilsynsførende varmeingeniør indstillede endvidere, at der blev indbygget en cirkulationspumpe i ejendommens varmesystem, da der ellers ikke ville kunne opnås tilstrækkelig varme på 1. sal i ejendommen uanset stedfunden isolering. Ifølge oplysning fra arkitekten kan udgiften til de anførte foranstaltninger opgøres således:

Ingeniørarbejde

2 radiatorer . . . . . ca. 787 kr.

Installation af radiatorer . . . . . 313 -

1.100 kr.

Cirkulationspumpe . . . . . 367 kr.

Installation af Pumpe . . . . . 1.528 -

1.895 -

2.995 kr.

Murreparationer og malerarbejde . . . . . ca. 305 -

Håndværkerudgifter . . . . . ca. 3.300 -

Ingeniør . . . . . ca. 500 -

Arkitekt og tilsyn 4,5 pct. af håndværkerudgifter . . . . . ca. 150 -

I alt . . . . . 3.950 kr.

- d. Finansministeriets tilslutning foreligger.

KARL SKYTTE

Til finansudvalget.

/ J. Jensen.

*Forslaget tiltrædes.*