

For at gøre det muligt hurtigt og sikkert at føre brandslukningskøretøjerne fra garagen til forpladsen bør der foretages macadamisering af pladsen foran garagen og anlægges en forbindelsesvej fra garagen til standpladserne. Som ovenfor nævnt, anslås udgifterne til udførelse af disse arbejder til 132.000 kr.

Ad 1.05.15. Endelig har direktøren for luftfartsvæsenet indstillet, at der anvendes et beløb af 65.000 kr. til etablering af en 300 kWa transformerstation med tilhørende kabledning til supplerende af el-forsyningen til Rønne lufthavn.

Da den nuværende el-forsyning til lufthavnen er utilstrækkelig, således at der ved et indtrædende pludseligt ekstraordinært stort strømforbrug, f. eks. ved opstart af et fly, vil kunne ske et stort spændingstab, eventuelt ligefrem strømsvigt med konsekvenser for driften af ILS-anlægget, har det efter stedfunden forhandling med de elektricitetsværker, der forsyner lufthavnen med strøm, vist sig at være nødvendigt, at der opføres en 300 kWa transformer med tilhørende jordkabel til sikring af el-forsyningen til lufthavnen.

Ad 1.05.13.-15. Under hensyn til de givne direktiver om indskrænkning af den offentlige bygge- og anlægsvirksomhed har ministeriet henstillet til direktøren for luftfartsvæsenet at reducere ovennævnte bevillingsandragender vedrørende Rønne lufthavn, således at kun de absolut påtrængende foranstaltninger søges bragt til udførelse i finansåret 1963-64. Direktøren for luftfartsvæsenet har herefter reduceret bevillingsandragenderne til alene at omfatte ca. 180.000 kr. til anskaffelse af brandslukningsmateriel og ca. 65.000 til et nyt strømforsyningsanlæg, hvorhos han har ladet projektet til garageanlægget ændre således, at udgiften reduceres til ca. 43.000 kr. Endelig har han ladet den ovenfor nævnte udgift på ca. 132.000 kr. til udbygning af forpladsen foran garagen og en udgift på ca. 275.000 kr. til etablering af en projekteret 3. standplads på lufthavnen udskyde til senere. Der opnås herved en øjeblikkelig besparelse på ca. 147.000 kr. på garageanlægget, men etableringen af dette anlæg, der kun kan betragtes som en nødløsning foruden forøgede udgifter til vedligeholdelse og opvarmning, vil medføre en fordyrelse af det oprindelige projekt, når det til sin tid bliver nødvendigt at gennemføre dette. Det bemærkes, at man ikke — selv under iagttagelse af de strengeste spareforanstaltninger — vil kunne undlade at etablere et garageanlæg for crash-tendere, idet det er afgørende nødvendigt, at disse for at kunne være køreklare med vandfyldte tanke må stå under tag, i opvarmet rum, idet formålet med deres anvendelse ellers ganske vil forskertses.

Ministeriet har efter omstændighederne ment at burde tilslutte sig den seneste indstilling fra direktøren for luftfartsvæsenet og finder, at det af sikkerhedsmæssige hensyn er uomgængeligt nødvendigt snarest muligt at anskaffe det omhandlede brandslukningsmateriel til Rønne lufthavn, at der for dette materiel etableres et garageanlæg af en sådan art, at materiellet til enhver tid er operationsklart, og at der for at sikre driften af lufthavnens ILS-anlæg installeres en ny transformerstation.

d. Finansministeriets tilslutning foreligger.

KAI LINDBERG

/ Ove Skands.

Til finansudvalget.

*Forslaget tiltrædes.*