

arbejdet skitseprojekt med kalkulatorisk overslag over udgifterne beregnet efter en m²-pris. Ved detailprojekteringen, der er udført i februar måned 1962, har det vist sig, at den samlede udgift ved arbejdets gennemførelse vil blive 285.000 kr., hvilket beløb dog ved anvendelse af fangearbejdskraft og egne værk mestre vil kunne reduceres til 232.000 kr. Heraf er der til arkitekthonorar og -tilsyn afsat et beløb på 10.950 kr. og til ingeniørhonorar og -tilsyn et beløb på 15.600 kr.

Om den merudgift, der vil være forbundet med byggeriet, skal man oplyse følgende:

1. Stigende byggeomkostninger har bevirket en forøgelse af udgifterne på ca. 44.000 kr.
2. Som følge af den højere opførelsessum er omkostningsbeløbet forøget med ca. 8.000 kr.
3. Beløbet til uforudselige udgifter er forhøjet med ca. 5.000 kr.

Samlet udgiftsstigning ca. 57.000 kr.

Af den i 1961-62 på tillægsbevillingsloven opførte bevilling på 100.000 kr. forbrugtes i det nævnte finansår 44.000 kr. Udgiften til det arbejde, der vil kunne færdiggøres i finansåret 1962-63, vil kunne dækkes af den på finansloven for dette finansår opførte bevilling på 75.000 kr.

Da arbejdet vil blive færdiggjort i finansåret 1963-64, søges det i 1961-62 ikke-forbrugte beløb — 56.000 kr. — samt den ovenfor nævnte merudgift ved byggeriet, 57.000 kr., i alt 113.000 kr., optaget på finansloven for finansåret 1963-64.

- d. Boligministeriet har tiltrådt detailprojektet og de dermed forbundne udgifter. Finansministeriets tilslutning foreligger.

HANS HÆKKERUP

/ F. Hellborn.

Til finansudvalget.

Forslaget tiltrædes.

348

Justitsministeriet. København, den 13. februar 1963.

a. Ændringsforslag til forslag til finanslov 1963-64 § 27. Statens anlægsudgifter.

b. 2.18. Justitsministeriet.

Som ny konto:

R.

B.

F.

00. Udførelse af vandrensningsanlæg ved fængselsafdelingen ved Nørre Snede

0

0

51.000

c. Der er i de senere år konstateret stadig hyppigere tilstopninger af vandledninger såvel i jord som i bygningerne i fængselsafdelingen ved Nørre Snede. Koldt-vandsledningerne er omtrent lukket af rust, og vandet i varmtvandsanlægget er grumset og rødligt til almindelig gene for anlægget og benyttelsen af vandet. Disse forhold skyldes ifølge en indhentet vandanalyse indhold af en ikke ubetydelig mængde aggressiv kulsyre i vandet, der også har et betydeligt jernindhold. Kulsyren medfører angreb på jern, beton, kalk, mørtel m. v.

Justitsministeriet har derfor fundet det nødvendigt, at der ved fængselsafdelingen etableres et vandrensningsanlæg.

Et sådant anlæg, dimensioneret efter forholdene, vil ifølge et af justitsministeriets tilsynsførende ingeniør og arkitekt udarbejdet forslag kunne anslås til en udgift