

## [Indenrigsministeren.]

kedelhus har en ret beskeden kedelkapacitet og alene leverer varme og damp til central-køkkenet, hospitalsvaskeriet og kontorbygningen samt varmt vand til hospitalets varmtvandsanlæg. Herudover er der etableret selvstændige centralvarmeanlæg i en i 1937 opført patientafdeling samt i enkelte andre bygninger, hvorimod opvarmningen for alle de andre bygninger sker ved kalorifereanlæg — det er her, problemet ligger — baseret på fyring i bygningernes kælderetager.

De eksisterende kalorifereanlæg kan, når de holdes forsvarligt ved lige, hvilket stedse har været tilfældet, generelt siges at præstere en tilstrækkelig opvarmning af afdelingerne, ganske som det var tilfældet, da de i sin tid blev installeret. Jeg mener ikke, det er rigtigt, når det ærede medlem hævder, at disse anlæg ikke er så gode, som da de blev installeret, for det er de, når blot de holdes ved lige. På visse ekstraordinært kolde og blæsende dage — og jeg er glad for, at det ærede medlem selv understreger, at det kun er på visse dage — kan man dog næppe helt se bort fra, at varmeevnen stedvis kan være noget nedsat i forhold til det normale; men på dette punkt har man på den anden side indtryk af, at anlæggene efter den almindelige erfaring ikke adskiller sig fra andre og nyere former for varmeanlæg, der også under særlig ugunstige omstændigheder og ved uheldige vindretninger kan give mindre varme i enkelte rum eller bygningsafsnit, end det er ønskeligt og sædvanligt.

Statshospitalsvæsenets teknikere har oplyst, at det nuværende anlæg er funktionsdygtigt og vil være det i en årrække frem i tiden, forudsat at man, som det hidtil har været tilfældet, er indstillet på at ofre det nødvendige til anlæggets vedligeholdelse, og det er man da selvfølgelig.

Dette er dog ikke ensbetydende med, at en indsats for forbedring af hospitalsvæsenets opvarmningsforhold er upåkrævet. Det har tværtimod igennem en årrække været erkendt, at varmeanlæggene på statshospitalet i Middelfart ikke er tidssvarende, og jeg vil gerne understrege — det ærede medlem var også inde på det — heller ikke økonomiske, men det er nu engang ikke det samme, som at de er utilstrækkelige.

Derfor fandt jeg, som det ærede medlem nævnte, i 1961 efter et møde på hospitalet tiden inde til over for bevillingsmyndighederne at rejse spørgsmålet om udarbejdelse af en plan for installation af centralvarme på statshospitalet i Middelfart, og finansudvalget har bevilget 60.000 kr. til en forundersøgelse. Der blev nedsat et udvalg i marts 1962 bestående af repræsentanter for direktoratet for statshospitalerne, for boligministeriet og for statshospitalet med den opgave at behandle de problemer, som opstår i forbindelse med planlægningen af centralvarmeinstallationens udførelse.

Det nedsatte planlægningsudvalg har blandt meget andet måttet overveje spørgsmålet om mulighederne for evakuering af patienter under arbejdet med indlæggelse af centralvarme i patientafdelingerne. Udvalget har i denne henseende fundet det mest hensigtsmæssigt, at der opføres en ny terapibygning, som midlertidigt kan tjene som evakueringsafsnit for skiftende patientafdelinger, medens arbejdet står på.

Det er overdraget statshospitalsvæsenets tilsynsførende arkitekt og ingeniør at udarbejde skitseprojekt, og dette projekt er i gang, og under forudsætning af, at der ikke kommer krav om ændringer i det foreliggende program, vil det foreløbige skitseprojekt kunne foreligge om nogle måneder.

Under normale omstændigheder vil der til boligministeriets foreskrevne behandling af en sådan sag og til tilvejebringelse af en bevilling til færdigprojektering kræves ca. 2-3 måneder. Fra det tidspunkt, hvor sådan bevilling foreligger, til udarbejdelsen af et fuldstændigt detailprojekt er tilendebragt, vil der normalt hengå henvend 1½ år; det er muligt, at sagens behandling kan fremskyndes noget, men det vil nok være berettiget at regne med, at det tekniske grundlag for arbejdets påbegyndelse ikke kan være i orden før om ca. 2 år eller i efteråret 1965.

Det er vanskeligt på forhånd at angive, hvilke udgifter der vil være forbundet med centralvarmeprojektets gennemførelse, men man anslog i sin tid løseligt, og uden at et program forelå, at det ville dreje sig om en udgift på omkring 10 mill. kr., og det vil nok ikke være fejlagtigt i dag at regne med en totaludgift, der ligger et sted mellem 12 og 15 mill. kr.

Når det ærede medlem talte om fjern-