

[Ove Hansen.]

Jeg finder, at lovforslaget giver en forenkling, men hvis det en skønne dag bliver sådan, at brandsikring af bygningskonstruktioner alene bliver et anliggende under boligministeriet, ser vi da også meget gerne dette. Jeg kan på mit partis vegne anbefale lovforslaget.

Clara Munck: Den konservative folketingsgruppe er også meget positiv over for det lovforslag, vi har fået her. Vi mener ligefrem, det er en fordel, at vi får det, selv om vi, som hr. Ove Hansen allerede har gjort opmærksom på, senere kan vente loven afløst af ændringer i bygningsreglementet.

Der har været nedsat et udvalg til at beskæftige sig med den sikring, vi kan yde mennesker mod brandfare. Jeg vil gerne understrege, at vi i min gruppe er ganske enige med udvalget i, at det, når det gælder om at give mennesker, der opholder sig i en bygning, mulighed for at slippe bort, hvis der bliver brand, og hindre, at de kommer ud for sammenstyrtninger og lignende, hvis de befinder sig i huset under branden, er ganske naturligt også i fredstid at stille krav, hvilket ellers hidtil kun er gjort i krigstid.

Da vi erkender, at bygningsreglementet i dag ikke er dækkende i hele landet, mener vi, at det er fornuftigt, at der nu fremsættes et lovforslag, hvori det fastslås, at alle beboelsesbygninger fremover skal være sikrede på en sådan måde, at de i hvert fald opfylder det nuværende bygningsreglements krav.

Vi synes også, at det, når man alligevel beskæftiger sig med de ting, for så vidt angår ikke-beboelsesejendomme, hvorom der i dag i bygningsreglementet kun er meget kortfattede bestemmelser, er rigtigt at benytte lejligheden til at fastslå, at også i den form for bebyggelse må man opfylde de almindelige brandsikringskrav.

Der er nogle bestemmelser i lovforslaget om administration, om straf og om overgang, som jeg ikke skal sige noget til. Men jeg har lagt mærke til, at indenrigsministeren i sine bemærkninger henleder opmærksomheden på, at der må foretages noget vedrørende højhuse, efterhånden som denne form for bebyggelse vinder frem. Jeg synes,

det er godt, at man nu gør opmærksom på, at der også her skal være særlig sikring. Her vil man endda sikre yderligere, og det er der ikke noget at sige til, når man tænker på husets opbygning. Det, man kalder brandsikkerhed i minuttid, og som for almindelige bygninger er 60 minutter, skal være det dobbelte for højhuse. Når jeg nævner det her, er det, fordi ministeren siger, at det vil der komme bestemmelser om i en bekendtgørelse. Derfor vil jeg pege på, at jeg i hvert fald i udvalget vil være interesseret i at sikre, at disse ting kommer med.

Vi er velvillige over for en hurtig behandling af dette lovforslag og finder det fornuftigt.

A. Chr. Andersen: Det foreliggende lovforslag om brandsikring af bygningskonstruktioner indeholder både lempelser og skærper i forhold til gældende regler og er stort set som foreslået af det af indenrigsministeren nedsatte udvalg. Både lempelserne og skærperne synes rimelige. Lempelserne kan vel siges at være størst, idet man konkluderer i lovforslagets bemærkninger, at lovforslaget medfører visse besparelser for det kommende byggeri. Lempelserne består bl. a. i, at kravet om brandsikring af tagene på visse bygninger ophæves. Ligeledes ophæves kravet om, at de bærende hovedkonstruktioner i visse enetages haller overdækning skal udføres brandsikre. Der sker ligeledes lempelser i kravene til brandsikring af etageadskillelser og de øverste beboelseslag i bygninger med 3 etager eller mere.

For i tilfælde af brand at give de mennesker, der opholder sig i en bygning, rimelige muligheder for at slippe bort samt hindre, at de indespærrer af sammenstyrtende bygningsdele, gennemføres der skærpede krav vedrørende de bærende konstruktioner i de nederste dele af høje bygninger. Kravene til disse konstruktioner udvides til, at de skal være brandsikre i mindst 120 minutter mod det hidtidige krav om 60 minutter. En gennemførelse af disse krav vil også gøre det vanskeligt for opståede brande at brede sig og blive til fladebrande.

Også i administrativ henseende sker der en forenkling, idet de særlige civilforsvarsmæssige krav og bestemmelser om bygningsbrandsikring af beboelsesbygninger