

[Lars Emil Johansen.]

Skriftlig begrundelse.

Sagen har tidligere været rejst af kommunalbestyrelsen i Scoresbysund, der ved en skrivelse af 14. november 1972 har forelagt problemet for Grønlands Tekniske Organisation her i København med anmodning om at undersøge muligheden for en eventuel udvidelse af Kap Tobins elforsyning, således at den også kommer til at omfatte fangerbefolkningen på stedet.

Det er let forståeligt, at Scoresbysund kommunalbestyrelse her har set en meget nærliggende mulighed for at imødekomme Kap Tobin-fangerbefolkningens naturlige og udtalte ønske om at få adgang til elektrisk strøm.

Da jeg finder GTOs svar til kommunalbestyrelsen lidet fyldestgørende, og da jeg desuden er af den opfattelse, at de forhåndenværende faciliteter bør kunne udnyttes optimalt, skal jeg derfor anmode ministeren om at foranledige og muliggøre Kap Tobin-fangerbefolkningens fremtidige elforsyning fra den stedlige radiostation.

Jeg kan til slut tilføje, at etablering af den omtalte elforsyning, så vidt jeg er orienteret, ikke vil medføre merudgifter for staten, idet kommunalbestyrelsen i Scoresbysund er indstillet på at afholde de dermed forbundne udgifter.

**Ministeren for Grønland (Holger Hansen):**

Vejrstationen i Kap Tobin er oprettet i 1949 i henhold til en international aftale, der blev indgået mellem Danmark og en række lande, tilsluttet den internationale civile luftfartsorganisation ICAO. Formålet med stationen er at indsamle meteorologiske observationer af enhver art til brug for den internationale civile lufttrafik over det nordatlantiske område.

Stationens faciliteter er alene etableret i et omfang, der gør det muligt at udføre de tjenester, som aftalen forpligter til, men derudover er stationen udstyret med en reservekapacitet, tilstrækkelig til, at den kan påtage sig ekstra belastning, såfremt f. eks. hovedstationen, der er beliggende i Angmagssalik, af en eller anden årsag skulle blive sat ud af funktion.

Kraftværket er forsynet med to maskiner, der tilsammen godt og vel kan bære den størst forekommende vinterbelastning.

Herudover forefindes en uafhængig reservemaskine, der automatisk starter og kobles ind, hvis kraftværket af en eller anden årsag går i stå. Reservemaskinen er dog ikke i stand til at bære den fulde belastning, men systemet er benyttet for i videst muligt omfang at sikre uhindret funktion af de tjenester, stationen er forpligtet til at udføre.

Elektriciteten fordeles via et kabelnet, der dog i dag er belastet til bristepunktet. Såfremt yderligere forbrug skal tilsluttes, skal først og fremmest kabelnettet forstærkes og udvides. Yderligere må såvel maskinerne i kraftværket som reservemaskinen udskiftes med større enheder, såfremt den driftssikkerhed, som fællesfinansieringsaftalen forudsætter, fortsat skal være til stede.

En udvidelse af faciliteterne ved Kap Tobin er ikke mulig inden for rammerne af den gældende finansieringsaftale. Skal der leveres strøm til de omkringboende fangerfamilier, må udgifterne hertil afholdes af de statslige bevillinger. Der har tidligere været leveret elektricitet fra fællesfinansierede stationer til omegnens beboerne bl. a. i Angmagssalik i særdeles begrænset omfang i kortere perioder, indtil der blev etableret offentlig elektricitetsforsyning, hvilket i første omgang i Godhavn skete ved, at den danske stat overtog og drev stationens elværk, indtil det offentlige elværk blev etableret.

Det kan i denne forbindelse bemærkes, at to fangerhuse inden for stationsområdet i Kap Tobin igennem en årrække har fået leveret strøm til belysning.

Hvorvidt der måtte være rimelig grund til at etablere en selvstændig elforsyning til de fangerfamilier, der bor i nærheden af stationsområdet, kan jeg ikke tage stilling til på det foreliggende grundlag. Men i denne forbindelse henviser jeg til den netop vedtagne lov om tilskud til Grønlands landsråd og de grønlandske kommuner, hvorefter der bl. a. kan gives tilskud til etablering af elforsyning på bygderne, endda et ganske stort tilskud.

**Kurt Brauer (SF):**

I virkeligheden troede jeg, at jeg kunne have nøjedes med det tillægsspørgsmål til ministeren, om han ville give 5 øre til hr. Lars Emil Johansen for den glimrende idé, han her har givet ministeren. Men jeg kan