

Forslag til folketingsbeslutning om brandsikring af hoteller.

Fremsat den 4. december 1974 af *Freddy Madsen* (DKP), *Fuglsang* (DKP), *Kaj Hansen* (DKP), *Knud Jespersen* (DKP), *Ib Nørhund* (DKP) og *Hanne Reintoft* (DKP).

Folketinget opfordrer regeringen til at ændre reglerne om brandværn i hoteller, således at Hafnia-ulykken den 1. september 1973 ikke kan gentages. Det betyder, at der skal installeres sprinkleranlæg eller stigrør med indløb fra gaden, at dørenes og alarm-systemets brændbarhed nedsættes, at røg-

detektorer opsættes, at nitrocelluloselak forbydes, og at nødudgangen bliver en lige så farbar udgang som den ordinære udgang. For at fremme brandsikringen og øge beskæftigelsen bør særlige statslige brandsikringslån ydes.

Bemærkninger til forslaget.

Branden i hotel Hafnia den 1. september 1973 kostede 35 mennesker livet ud af 85 gæster. Branden opstod ca. kl. 2,00, brandvæsenet alarmeredes kl. 2,40 og ankom kl. 2,43. Slukningsarbejdet begyndte dog først ved facaden kl. 3,04, på 3. sal kl. 3,33 og på 5. sal kl. 3,54. Som det klart fremgår af rapporten fra Københavns brandvæsen, må der ske ændringer i reglerne om brandværn for hoteller, hvis en lignende katastrofe skal undgås. Bekendt-

gørelse om brandværnforanstaltninger i ældre hoteller m. v. af 21. maj 1974 indeholder kun nogle få skærper, som i øvrigt først skal være afhjulpet senest den 1. juni 1977. Det mener forslagsstillerne er en alt for lang tidsfrist. Manglerne skal afhjælpes nu. Derfor fremsættes ovennævnte forslag. For at lette indførelsen af de nye brandværnbestemmelser og fremme beskæftigelsen foreslås, at staten yder billige lån til arbejdets udførelse.