

*Ad § 20.8.41. Rigshospitalet.**Spørgsmål 65:*

Der udbedes en specifikation af de under driftsudgiftskonto 23.1.-3. søgte beløb til brændsel, el, gas og vand med oplysning om forbrug af kilowatttimer m.m. og om, hvilke rabatorordninger der er opnået.

*Svar:*

Driftsudgiftskontiene 23.1.-3. kan specificeres således:

	kr.	kr.
23.1. Brændsel (fjernvarme) . . . . .		12.358.000
fjernvarme — faste udgifter . . . . .	1.300.000	
fjernvarme: forbrug efter måler 112.650 geal a 96,92 kr. . . . .	10.918.000	
÷ rabat iflg. overenskomst . . . . .	500.000	
forbrug efter måler i alt . . . . .	10.418.000	
olieforbrug (brændselsolie):		
790 tons a 784,70 kr. . . . .	620.000	
diverse udgifter . . . . .	20.000	
23.2. El . . . . .		12.513.000
faste afgifter . . . . .	1.300.000	
forbrug efter måler:		
59.740.000 kWt a 0,181 kr. . . . .	10.813.000	
ellamper, målerleje m.v. . . . .	400.000	
23.3. Gas og vand . . . . .		1.012.000
23.31. Gas . . . . .	47.000	
forbrug efter måler:		
28.000 m <sup>3</sup> a 0,723 kr. . . . .	20.250	
kosangæsbeholdere a 33 m <sup>3</sup> :		
287 stk. a 79,25 kr. . . . .	22.750	
målerleje . . . . .	4.000	
23.32. Vand . . . . .	965.000	
forbrug efter måler:		
336.100 m <sup>3</sup> a 1,80 kr. . . . .	605.000	
målerleje, kemikalier m.v. . . . .	360.000	

Forbrug af fjernvarme og el er baseret på de fra Fælleskontoret under byggeudvalget for Rigshospitalet meddelte oplysninger om forventede maksimalbelastninger i finansåret 1976-77 under hensyn til forsyning af hele hospitalskomplekset.

Levering, incl. rabatorordninger, er fastsat ifølge særlige regler:

*Fjernvarme:* Overenskomst mellem Københavns belysningsvæsen og undervisningsministeriet.

*Brændselsolie:* Leverance og enhedspriser anvises af statens brændselsindkøb.

*El:* Takster og bestemmelser for levering af elektricitet fra Københavns belysningsvæsen.

*Gas:* Takster og bestemmelser for levering af gas fra Københavns belysningsvæsen.

*Vand:* Takster og bestemmelser for levering af vand fra Københavns vandforsyning.