

## Bilag 1.

### UNDERVISNINGSMINISTERIET

Den 10. maj 1977.

#### *Spørgsmål 1.*

I hvilket omfang vil en begrænsning til 4. etape medføre, at allerede opførte fællesfaciliteter vil blive helt eller delvis ubenyttede?

#### *Svar:*

Som tidligere oplyst er Panum instituttet et sammenhængende bygningskompleks. For at sikre, at instituttet kunne fungere fra begyndelsen, har det på samme måde som ved andre store sammenhængende bygningskomplekser været nødvendigt at centralisere de tekniske forsyningsanlæg allerede i de 2 første byggeafsnit og at dimensionere disse anlæg med tilhørende ledningsnet under hensyntagen til instituttets planlagte udbygning som helhed. I 1. og 2. byggeafsnit indgår endvidere den væsentligste del af fællesfaciliteterne til brug for hele bygningskomplekset, herunder indkøbscentral, køkken og fælleskantine, dyrestalde, dyrestaldsservicerum, renovationscentral m. v. og auditorium.

I og med at kun et begrænset antal fag og funktioner kan placeres i 4 etaper, som bl. a. ikke kan rumme Københavns tandlægehøjskole, vil persontallet på Panum instituttet og dermed også udnyttelsesgraden af de nævnte allerede etablerede fællesfaciliteter blive reduceret i forhold til de oprindelige planer. Hertil kommer, at hele projektets udformning, herunder også med hensyn til gang- og friarealer, er udformet med henblik på at kunne rumme et langt større persontal.

Der er i vidt omfang regnet med en samdrift mellem institutterne på en række forskningsfaciliteter, såsom elektronmikroskopi, værksteder, dyrestalde og regnecenter både hvad angår personale og driftsmidler. En sådan samdrift vil ikke i samme omfang være gennemførlig ved en reduktion til 4 byggeafsnit. De fælles forsyningsanlæg for varme, el, ionbyttet vand etc. vil i en 4 etapers løsning være væsentlig overdimensioneret, idet disse er bygget til at dække et 50 pct. større bygningsareal.