

[Arbejdsministeren]

Overtrædelse af tavshedspligten vil kunne straffes efter en særlig bestemmelse herom i den kommende bekendtgørelse om BST.

Jeg kan således bekræfte, at erklæringer fra bedriftssundhedstjenester, hvad enten der er tale om erklæringer om sygdomsdiagnoser, råd om placering eller andre former for erklæringer, ikke uden den ansattes samtykke må videregives til arbejdsgiverne eller til arbejderne og deres faglige organisationer.

Jeg kan tilføje, at det for mig er oplyst, at den i spørgsmålet omtalte erklæring aldrig har været brugt og heller ikke vil blive det i fremtiden. Erklæringen er indgået som en del af andet kursusmateriale og vil ikke finde anvendelse, da dette ville være brud på tavshedspligten og kan være ensbetydende med frasortering af arbejdere.

Til *miljøministeren* (17/5 78) af:

Langsted (CD):

»Er miljøministeriet rede til at tage medansvaret for en eventuel katastrofe i forbindelse med ammoniaklagertanken ved Superfos i Fredericia, og hvilke foranstaltninger er der truffet for at imødegå følgerne af en eventuel katastrofe?«

(Spm. nr. 785).

Begrundelse.

I et svar til folketingets miljøudvalg udtaler miljøstyrelsen, at den pågældende tanks placering er i overensstemmelse med den amerikanske standard for opbevaring af ammoniak, uden dog at gå nærmere ind på, at denne standard fortrinsvis opererer med sikkerhedsafstande for tankstørrelser mellem 1,3 t og 266 t, mens tanken i Fredericia rummer 5.000 t og således ukritisk regnes for hørende til rubrikken for tanke over 266 t, hvor der ikke angives nogen overgrænse.

Endvidere udtaler miljøstyrelsen i en skrivelse til embedslægeinstitutionen i Vejle, at tankens placering i øvrigt indebærer, at der i givet fald kun ved vindretninger mellem sydvest og sydøst kan blive tale om, at eventuelle ammoniakudslip vil kunne føres ind over beboet område, hvortil skal bemærkes, at der her er tale om de på stedet fremherskende vindretninger.

Besvarelse (29/5 78):

Miljøministeren (Niels Matthiasen):

Spørgsmålet har været forelagt miljøstyrelsen, der har oplyst følgende, hvortil jeg kan henholde mig:

»Vejle amtsråd har meddelt godkendelse til etablering af en lagertank til ammoniak på Superfos A/S' virksomhed i Fredericia. Denne afgørelse har ikke været behandlet som klagesag af de statslige miljømyndigheder, men miljøstyrelsen har med henblik på besvarelse af et spørgsmål fra folketingets miljøudvalg (spørgsmål S 16 af 11. januar 1978) foretaget en teknisk gennemgang af sagen og har på denne baggrund udtalt, at den af amtsrådet meddelte godkendelse ikke gav styrelsen anledning til bemærkninger.

Ved behandling af sager vedrørende miljøgodkendelse er det miljømyndighedernes opgave at tage stilling til, om de af den pågældende virksomhed truffne foranstaltninger til imødegåelse af miljømæssige risici er acceptable, samt om fornødent at fastsætte miljømæssige krav vedrørende anlæggets etablering og drift.

Godkendelsen indebærer ikke, at der hermed er absolut sikkerhed for, at der ikke kan indtræffe uheld, og såfremt der måtte indtræffe en katastrofesituation, er det det civile beredskabs katastrofeplaner, der må bringes i anvendelse for at imødegå følgerne.

For den konkrete virksomhed er der udarbejdet en katastrofeplan, som administreres af politimesteren i Fredericia i samarbejde med de lokale myndigheder. Denne plan vil blive gennemgået med henblik på eventuelle nødvendige justeringer, inden tanken tages i brug.

Med hensyn til det i spørgsmålets begrundelse anførte vedrørende den amerikanske standard »ANSI K 61.1-1972« indeholder denne standard vejledende bestemmelser om såvel sikkerhedsafstande for tanke over 100.000 gallons (375 m³) som tanke ned til 500 gallons (2 m³), jfr. vedlagte kopi af den relevante side i standarden.*) Det fremgår af standarden, at der anføres et sæt afstands-krav for alle tanke over 100.000 gallons, hvorimod der for tankstørrelser mellem 500 og 100.000 gallons anføres differentierede afstands-krav.

Vedrørende det rimelige i at anvende samme sikkerhedsafstande for alle tanke over en vis størrelse kan det oplyses, at sikkerhedsaf-