

Boligministeriet
BYGGESTYRELSEN

24. april 1979

Bilag 1

Permanent ordning vedrørende kontrolmåling, justering og rensning af mindre oliefyrianslæg inkl. kedel

1. Hovedkrav

- Alle mindre oliefyrianslæg skal een gang årligt kontrolmåles. Kontrollen omfatter konstatering af værdier for røggastemperatur, kuldioxid og sodtal.
- Viser målingen, at de fastsatte værdier overstiges, skal fyret justeres.
- Kedler skal renses mindst een gang om året.

2. Gennemførelsen i praksis

2.1 Ejer med fast abonnement med godkendt (se nedenfor under 3) servicefirma om periodisk eftersyn:

Kontrolmåling udføres af firmaet, der derefter foretager den eventuelle fornødne justering.

Kedelrensning indgår i flere tilfælde som en fast del af serviceabonnement. Er dette ikke tilfældet, udføres eventuel nødvendig kedelrensning af skorstensfejeren.

Firmaets måleresultater indsendes (indtil videre) til Skorstensfejerskolen i Tønder.

Forbrugeren skal over for skorstensfejeren ved dennes årlige besøg kunne dokumentere, at han er tilsluttet en fast serviceaftale med et godkendt firma.

Stikprøvekontrol foretages af skorstensfejeren i forbindelse med skorstensrensning.

2.2. Øvrige ejere

Kontrolmåling udføres af skorstensfejeren. Dette sker så vidt muligt samtidig med (samme dag) som den ene af de 2 årlige rensninger af skorstenen.

Hvis målingen viser, at fyret skal justeres, får ejeren meddelelse herom og skal inden for en rimelig frist (ca. 1 måned) få dette udført.

Justeringen kan foretages af hvemsomhelst.

At justeringen er udført, kan eventuelt kontrolleres af skorstensfejeren i forbindelse med næste skorstensfejning.

Fornøden rensning af kedlen udføres af skorstensfejeren i forbindelse med skorstensfejningen.

Skorstensfejeren indsender (indtil videre) sine måleresultater til Skorstensfejerskolen i Tønder.

3. Godkendelse af firmaer

På boligministeriets foranledning nedsættes et udvalg, til hvilket de med oliefyring forbundne brancher (olieselskaber, oliefyrianslægfabrikanter, oliefyrservicevirksomheder) samt skorstensfejere indstiller repræsentanter. I udvalget skal der endvidere være repræsenteret uvildig teknisk sagkundskab i fyrings-spørgsmål. Udvalget skal fastlægge retningslinier for registrering af virksomheder, der kan godkendes til at foretage den påbudte kontrolmåling samt foretage registreringen. Til udvalget knyttes et uafhængigt sekretariat. Udvalget tilrettelægger samtidig den fornødne procedure for justering af måleinstrumenter, således at de af skorstensfejere og servicefirmaer udførte målinger sker på samme grundlag.

I forbindelse med registreringsordningen gennemføres en stikprøvevis kontrol af de af firmaerne udførte målinger. Kontrollen tænkes udført af skorstensfejerner. Der opkræves