

[Miljøministeren]

kloakering i Kirke-Eskilstrup og en afskærende ledning herfra til rensningsanlægget ved Tyssinge Å.

Denne ledning er udført i foråret 1977 og er ført forbi Sønderstrup. Den 23. marts 1977 anmodede Sønderstrup Sæbefabrik A/S om at blive tilsluttet ledningen. Amtsrådet har under hensyn hertil samt til, at landvæsenskommissionen har behandlet spildevandsforholdene i den nordlige del af kommunen, ikke fundet tilstrækkelig anledning til at meddele virksomheden påbud i medfør af reglerne i lov om miljøbeskyttelse.

Tølløse kommunalbestyrelse har i skrivelse af 19. december 1978 oplyst, at der fra Sønderstrup Sæbefabrik har været tale om udløb fra to fabrikationer, henholdsvis Sønderstrup Konservesfabrik og Sønderstrup Sæbefabrik.

På grundlag af en skrivelse af 2. oktober 1973 fra amtsrådet indstillede den daværende sundhedskommission til kommunalbestyrelsen, at forholdene omkring spildevandsafledningen skulle indbringes for landvæsenskommissionen. Kommunalbestyrelsen pålagde derefter fabrikken at udarbejde projekt for rensning af fabrikkens spildevand. Ved skrivelse af 29. juni 1974 meddelte firmaets ledelse imidlertid, at man havde valgt at ophøre med fabrikation af konserves indtil videre. Denne fabrikation er ikke senere genoptaget.

De derefter førte drøftelser med Sønderstrup Sæbefabrik om forbedret rensning af fabrikkens spildevand er sket i samråd med amtskommunen og under hensyn til, at der i en af kommunen i 1975 udarbejdet kloakplan var indeholdt mulighed for tilslutning af Sønderstrup til det offentlige kloakanlæg.

Med kommunalbestyrelsens skrivelse af 19. december 1978 fulgte kopi af en del analyseresultater fra spildevandsprøver udtaget i perioden 1972-1978. Det fremgår heraf, at en væsentlig del af forureningspåvirkningen stammede fra Sønderstrup Konservesfabrik. Det ses således, at det biokemiske iltforbrug i udløbet blev reduceret til ca.  $\frac{1}{3}$  fra 1973 til 1975, formentlig som følge af, at fabrikationen af konserves var ophørt. Der skete i de følgende år en yderligere reduktion i det bio-

kemiske iltforbrug, men i denne periode opstod der et problem med et øget detergentindhold, ligesom der i en periode (1977-foråret 1978) har været et højt indhold af ammoniakkvælstof. Det fremgår ligeledes af det modtagne materiale, at der generelt er sket en forbedring af recipientforholdene, der i 1978 svarede til forureningsgrad II-III opstrøms for udløbet og forureningsgrad III nedstrøms.

Det fremgår endelig af kommunalbestyrelsens skrivelse, at spildevandet fra virksomheden kan forventes tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg med udgangen af 1978.

Miljøstyrelsen skal på baggrund af de indhentede oplysninger bemærke, at såvel amtskommunen som kommunen har overholdt deres tilsynsforpligtelse i henhold til landbrugsministeriets bekendtgørelse af 4. juni 1970 om tilsyn med vandløb og kontrol med forurening af vandområder, idet der i forbindelse med tilsynet har været taget de i bekendtgørelsens kap. IV foreskrevne initiativer.

For så vidt angår det udøvede tilsyn efter miljøministeriets bekendtgørelse nr. 177 af 29. marts 1974 om tilsyn med spildevandsanlæg og med forurening af vandområder, som trådte i kraft 1. oktober 1974, finder miljøstyrelsen ikke, at der har foreligget forhold, som burde have givet anledning til at meddele påbud i medfør af § 25 i lov om miljøbeskyttelse. Miljøstyrelsen lægger i den forbindelse vægt på, at fabrikation af konserves er bragt til ophør, at der er sket en væsentlig reduktion i forureningen fra udledningen, at kommunen i sin planlægning har søgt at skabe mulighed for at tilslutte fabrikkens udløb til det offentlige spildevandsanlæg, og at initiativet til denne tilslutning er taget samtidig med, at den afskærende ledning er udført i foråret 1977.«

Jeg kan henvise til miljøstyrelsens udtalelse. Til spørgerens orientering vedlægger jeg miljøstyrelsens sammenstilling af nogle enkelte resultater fra de spildevandsanalyser, der er bilagt Tølløse kommunes skrivelse af 19. december 1978.