

[Ministeren for offentlige arbejder]

beskyttelse, og fordi det tredje ben – hvis man kan sige det sådan – jordbenet, ikke kan gå ind. Derfor risikerer man, at mange mennesker udskifter det trebenede stik med et tobenet og gør det forkert, således at der kommer livsfarlig spænding på apparatets udvendige dele.

Men selv om forbrugeren lader en fagmand påsætte den tobenede stikprop, opnås ekstrabeskyttelsen altså alligevel ikke i disse installationer. Fra elektricitetsrådets side sættes der ganske vist spørgsmålstegn ved disse oplysninger, men da en nærmere dokumentation af anvendelighedsproblemet omfang ikke foreligger på nuværende tidspunkt, har jeg fundet det nødvendigt at udskyde tidspunktet for ikrafttrædelsen af påbuddet om de trebenede stikpropper foreløbig til 1. januar 1980.

Jeg håber så, at der i mellemtiden kan skabes grundlag for en nøjere afvejning af de risikomomenter, der er inde i billedet.

Hans Jørgen Jensen (S):

Jeg vil gerne takke ministeren for det svar, jeg her har fået på dette spørgsmål, og specielt takke for, at man nu udskyder ikrafttrædelsen til 1. januar 1980, for jeg tror bestemt, hvad enten det ene eller det andet nu er rigtigt i denne forbindelse, at det er rimeligt, at man i hvert fald får et oplysningsarbejde sat i gang omkring farligheden ved, at man eventuelt selv udskifter de stik, der nu engang vil være nødvendige for at opfylde stærkstrømslovens bestemmelser.

Jeg håber, at det her rejste spørgsmål vil føre til, at pressen vil beskæftige sig lidt med dette spørgsmål, sådan at befolkningen på en fornuftig måde kan blive orienteret om de problemer, der ligger omkring dette.

Wissing (FP):

Jeg var også meget tilfreds med ministerens svar. Jeg har også stillet et spørgsmål i samme anledning, men jeg vil gerne have lov til yderligere at spørge ministeren, om den udsættelse, han nu giver vedrørende denne bestemmelse, vil blive opfulgt af nogle undersøgelser af den risiko, som FEHA påstår er til stede, så vi kan få det klaret, inden vi når til den 1. januar 1980.

Endvidere vil jeg lige tillade mig at spørge ministeren: når det i henvendelsen siges, at

90 pct. af husholdningerne ikke er forsynet med de installationer, der kan modtage de trebenede stikpropper, har man så ligefrem overvejet at komme med lovforslag med påbud om installationsændringer i samtlige danske husholdninger?

Johan Philipsen (V):

Mit spørgsmål til ministeren i denne sag lyder meget kontant: vil ministeren foranledige, at DEMKO og elektricitetsrådet behandler denne sag endnu en gang? Ministerens korrekte udsættelse begrundes en ny overvejelse.

Jeg var i en lang årrække medlem af elektricitetsrådet og var deltager i debatten, da de såkaldte HFI-relæer kom ind i dansk elektricitetsproduktion, og jeg undrer mig såre over den afgørelse, der er truffet. Man har i udlandet et system, hvor man forsøger at beskytte ved hjælp af jording, og det er det, det tredje stikken skal bruges til. De vandrer, man forbandt til før, forsvinder og bliver lavet af plastic i stedet for. Det vil altså sige, at jording i realiteten som beskyttelse er på vej ud. Så fik vi de omtalte HFI-relæer, som beskytter imod uregelmæssigheder mellem fase og jord i realiteten i mellem 98,5 og 99 pct. af tilfældene. Men det er rigtigt, at HFI-relæerne ikke beskytter for fejl mellem fase og fase. Jeg synes, det er en aldeles forrykt afgørelse, der her er truffet. Den vil foranledige, at samtlige danske installationer skal laves om, og der skal trækkes jordledninger op igennem 7–8–9 etager. Jeg er mere end forbavset, og jeg beder altså ministeren om at foranledige, at man tænker sig ordentligt om én gang til. Der blev efterlyst artikler i pressen, som jeg håber jeg kan kaste mig over, når jeg får tid engang.

Ministeren for offentlige arbejder (Ivar Hansen):

Jeg har ikke noget direkte svar til hr. Hans Jørgen Jensen, som jeg forstod var tilfreds med mit svar om en udsættelse foreløbig til den 1. januar 1980.

Til hr. Wissing og til hr. Johan Philipsen kan jeg klart svare ja. Selvfølgelig – og det var også det, jeg gav udtryk for – vil der nu i den mellemliggende periode blive foretaget en meget nøje undersøgelse af konsekvenserne af det, der her lægges op til. Hvorvidt det,