

Vejledende retningslinjer for fastsættelsen af regler i henhold til lovens § 2, stk. 2 og 3:**1. Lofter**

Isolering af tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, loftskonstruktioner mod uopvarmede tagrum og etageadskillelser mod det fri, svarende til mindst 200 mm mineraluld

2. Gulve

Isolering af gulvkonstruktioner over uopvarmede kældre eller krybekældre, svarende til mindst 100 mm mineraluld

3. Hule mure

Isolering af uisolerede hulmure

4. Fuger

Tætning af fugesamlinger mod det fri

5. Lysåbninger

Vinduer, ovenlys, glasvægge samt glaspartier i yerdøre, porte og lemme skal indeholde mindst 2 lag glas, hvis konstruktionen adskiller opvarmet rum fra det fri eller fra uopvarmet rum

6. Ydervægge bag radiatorer

Isolering af uisolerede ydervægspartier bag radiatorer

7. Kedler m. v.

Isolering af uisolerede dele af ejendommens tekniske anlæg, f. eks. centralvarmekedler, røgrør, skorstene, beholdere, varmerør, kanaler og ventiler, hvis der

sker utilsigtet varmetab

8. Automatik

Installation af automatik, hvor der forekommer betydende varierende varmebelastning, således at varmetilførsel fra varmeanlægget kan reguleres enten lokalt eller centralt

9. Periodevis sænkning af rumtemperatur

Installation af automatik, hvor rumtemperaturen periodevis kan sænkes ved at standse anlægget eller sænke fremløbstemperaturen

10. Indregulering af varmeanlæg

Indregulering af varmeanlæg således, at de harmonerer med bygningens energimæssige tilstand og brugsmønster

11. Andet

Der kan som supplerende af kravene pkt. 1-10, foreskrives andre foranstaltninger med tilsvarende energibesparende virkning, f. eks. energigenvindingsanlæg, forbedring eller udskiftning af varme- og ventilationsanlæg m. v.

De foranstaltninger, der var tilskudsberettigede efter lov nr. 459 af 5.11.1980 om stats tilskud til energibesparende foranstaltninger i beboelsesejendomme, vil ved vurdering af investeringernes rentabilitet være vejledende.