

Bilag

Vejledende retningslinjer for fastsættelsen af regler i henhold til lovens § 2, stk. 2 og 3:

1. *Lofter*
Isolering af tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, loftskonstruktioner mod uopvarmede tagrum og etageadskillelser mod det fri, svarende til mindst 200 mm mineraluld
2. *Gulve*
Isolering af gulvkonstruktioner over uopvarmede kældre eller krybekældre, svarende til mindst 100 mm mineraluld
3. *Hule mure*
Isolering af uisolerede hulmure
4. *Fuger*
Tætning af fugesamlinger mod det fri
5. *Lysåbninger*
Vinduer, ovenlys, glasvægge samt glaspartier i yderdøre, porte og lemme skal indeholde mindst 2 lag glas, hvis konstruktionen adskiller opvarmet rum fra det fri eller fra uopvarmet rum
6. *Ydervægge bag radiatorer*
Isolering af uisolerede ydervægspartier bag radiatorer
7. *Kedler m. v.*
Isolering af uisolerede dele af ejendommens tekniske anlæg, f. eks. centralvarmekedler, røgrør, skorstene, beholdere, varmerør, kanaler og ventiler, hvis der sker utilsigtet varmetab
8. *Automatik*
Installation af automatik, hvor der forekommer betydende varierende varmebelastning, således at varmetilførsel fra varmeanlægget kan reguleres enten lokalt eller centralt
9. *Periodevis sænkning af rumtemperatur*
Installation af automatik, hvor rumtemperaturen periodevis kan sænkes ved at standse anlægget eller sænke fremløbstemperaturen
10. *Indregulering af varmeanlæg*
Indregulering af varmeanlæg således, at de harmonerer med bygningens energimæssige tilstand og brugsmønster
11. *Andet*
Der kan som supplerung af kravene pkt. 1-10 foreskrives andre foranstaltninger med tilsvarende energibesparende virkning, f. eks. energigenvindingsanlæg, forbedring eller udskiftning af varme- og ventilationsanlæg m. v.
De foranstaltninger, der var tilskudsberettigede efter lov nr. 459 af 5.11.1980 om stats-tilskud til energibesparende foranstaltninger i beboelsesejendomme, vil ved vurdering af investeringernes rentabilitet være vejledende.

K. B. ANDERSEN

/ Arentoft