

ELKRAFT

Planlægningsafdelingen

Oversigt pr. 1. januar 1983 over eksisterende kraftværksanlæg i Elkraft-området

Værk	Enhed	Nettoeffekt	Idriftsat	Brændsel			Maksimal fjernvarmelevering	Bemærkninger
				Forbrug til elproduktion i bedstpunkt	Kul maks.	Olie maks.		
				MW	År	GJ/MWh		
AMV	1	128	1971	9,75	100 ^{o)}	100	145	Udtag
	2	128	1972	9,75	100 ^{o)}	100	145	Udtag
		256						
ASV	1	125	1959	10,2	100	100		
	2	125	1961	10,0	100	100		
	3	270	1967	9,08	100	100		
	4	255	1968	9,08	100	100		
	5	660	1981	9,0	100	100		
		1.435						
HCV	1	28	1954	7,85	80	75*)	495	Modtryk renoveres Modtryk renoveres Konserveret
	4	37	1962	7,85				
	2	23	1949	12,3				
	3	19	1959	12,3				
	5	62	1965	10,5				
		169						
KYV	1	30	1940	13,8	100	100		
	2	30	1940	13,8	100	100		Konserveret
	3	30	1949	13,8	100	100		
	11	60	1952	10,6	100	100		
	12	60	1953	10,6	100	100		
	13	60	1955	10,6	100	100		
	21	260	1974	11,2	0	100		
	22	260	1976	11,2	0	100		
	41	20	1973	9,67	0	100		Diesel
	51	65	1973	13,1	0	100		Gasturbine
	52	65	1973	13,1	0	100		Gasturbine
			940					
MAV	2	40	1951	14,6	100	20*)	30	Konserveret Varmeudtag Gasturbine
	11	75	1960	9,83	100	100		
	31	70	1975	13,1	0	100		
		185						
SMV	1	26	1953	8,95	100	15*)	370	Modtryk renov. i 1982 Modtryk renoveres Udtag vand. Konsv. Udtag vand
	3	30	1955	8,95				
	2	19	1953	9-13				
	4	21	1955	9-13				
	5	35	1958	12,3				
		131						
STV	1	143	1966	8,91	100	100		
	2	270	1970	8,70	100	100		
		413						