

De krav, der stilles i henhold til miljøbeskyttelsesloven, er først og fremmest fastsat på grundlag af miljøkvaliteten i det omgivende miljø. Kravene efter miljøbeskyttelsesloven retter sig derfor til forureningen fra det enkelte kraftværk.

Svovldioxid er imidlertid karakteriseret ved, at denne transporteres over lange afstande og derved kan forårsage skader i fjerntliggende, mere sårbare miljøer. Dette er baggrunden for, at miljøbeskyttelsesloven må suppleres med en regulering, der – som nærværende lovforslag – sigter på en videregående regulering ud fra de ovenfor nævnte hensyn.

Den i lovforslaget nævnte kvota i denne forbindelse opfattes som et emissionskrav til hvert af de to elforsyningsselskaber (Elsam/Elkraft), der supplerer miljøbeskyttelseslovens regulering af det enkelte kraftværks forurening.

Miljøministeren har endvidere på baggrund af drøftelser i folketingets miljø- og planlægningsudvalg tilkendegivet, at lov om begrænsning af svovldioxidforurening fra kraftværker vil blive administreret på grundlag af følgende forudsætninger:

- at kvoten for det samlede udslip af svovldioxid fra elsektoren frem til 1995 fastsættes således, at elværkernes udslip på dette tidspunkt skal være nedbragt til 125.000 tons/år under forudsætning af, at foranstaltningerne kan holdes inden for den økonomiske ramme, som på nuværende tidspunkt kan forudses til gennemførelsen af denne målsætning, samt at gennemførelsen af målsætningen ikke på grund af den internationale udvikling giver anledning til uforudsete forsyningsmæssige vanskeligheder.

Ministerens har i denne forbindelse lagt til grund, at såfremt de nævnte forudsætninger ikke kan opfyldes, forelægges den dermed opståede situation for udvalget, forinden videre foretages.

- at den regulering, der er nødvendig for at realisere den ovennævnte kvota, bringes i anvendelse. Imidlertid kan det ikke på nuværende tidspunkt med tilstrækkelig sikkerhed i detaljer fastlægges, hvilke midler der sikrer det ønskede resultat. Ministeren vil derfor hvert tredje år give en redegørelse til miljø- og planlægningsudvalget om, hvordan lovforslaget administreres. Den første redegørelse vil blive forelagt miljø- og planlægningsudvalget den 15. februar 1985,
- at det i den redegørelse, elforsyningssvirksomhederne indsender 1. oktober 1984, forudsættes afklaret, på hvilke kraftværker i hvert af de to elproduktionsområder de første fuld-skala røg-gasafsvovlingsanlæg skal være i drift senest i 1990, og
- at det ved fastsættelsen af kvoten for elværkernes maksimale årlige udslip af svovldioxid forudsættes, at der ikke foregår nogen import eller eksport af elektricitet. Såfremt der et år er