

Til lovforslag nr. L 127. Betænkning afgivet af Udvalget om Offentlige Arbejder den 23. februar 1989

Betænkning

over

Forslag til lov om autorisation af elinstallatører m.v.

Udvalget har behandlet lovforslaget i en række møder og har herunder stillet spørgsmål til trafikministeren, som denne har besvaret skriftligt. Et af udvalgets spørgsmål og ministerens svar herpå er optrykt som bilag til betænkningen.

Udvalget har endvidere modtaget mundtlig og/eller skriftlig henvendelse fra:

Dansk El-Forbund,
 Danske Elværkers Forening og
 Elektroinstallatørernes Landsforening.

Der er af trafikministeren stillet et ændringsforslag, hvorom henvises til de ledsagende bemærkninger.

Udvalget lægger stor vægt på, at der bliver gennemført en effektiv oplysning til forbrugerne i forhold til de nye bestemmelser. Ved oplysning forstås såvel monteringsvejledning som mærkning og skiltning på købsstederne.

Herefter indstiller *udvalget* lovforslaget til *vedtagelse* med det stillede ændringsforslag.

Ændringsforslag

Til § 2

Af *trafikministeren*, tiltrådt af *udvalget*:

1) I *stk. 3* indsættes efter »stikkontakter« ordene: »uden jord«.

Bemærkninger

Til nr. 1

I lovforslaget er ved en fejl ordene »uden jord« efter ordet »stikkontakter« faldet ud. Det er imidlertid af sikkerhedsmæssig betydning, at retten for ikke-autoriserede til at udskifte stikkontakter ikke kommer til at omfatte stikkontakter med ekstrabeskyttelse (jordforbindelse), som findes i køkkener, bryggerser og badeværelser m.v., idet en fejlagtig forbindelse af jordlederen kan medføre fare ved berøring af apparater, der tilsluttes til stikkontakten.