

[Boligministeren]

bet af få måneder, idet de ikke er konstrueret til drift med fyringspetroleum.

– Fyringspetroleums rensende effekt på rør- og tankinstallationer kan muligvis give tilstopningsproblemer på ældre installationer.

– Villabrændere er konstrueret til at forbrænde fyringsgasolie og bør ikke anvendes til andre olietyper, herunder fyringspetroleum.

– Denne pilotundersøgelse bør snarest følges op med en supplerende større undersøgelse, der er mere dækkende for det danske villamarked.«

På baggrund af undersøgelsen råder OR-udvalget de mange oliefyrejerere til ikke ukritisk at veksle brændelseskvalitet og til at tage servicemontøren med på råd.

Samtidig opfordres skorstensfejerne til at være opmærksomme på tilsodning ved skorstensinspektion i fremtiden.

Dansk Teknologisk Institut oplyser endvidere, at det formodentlig kan lade sig gøre at udarbejde vejledninger til servicemontører, således at brændere, der anvender fyringspetroleum, kan justeres, så efterfølgende overgang til almindelig fyringsolie ikke giver problemer.

Spm. nr. S 1078

Til *skatteministeren* (3/8 90) af:

Riishøj (SF):

»Hvilken definition af petroleum har ligget til grund for den afgiftsfritagelse, der er blevet givet petroleum, jf. »typiske data« om de forskellige brændsler i Brandteknisk Vejledning nr. 13, august 1989?«

Begrundelse

Gennem spørgsmålet ønskes oplyst, om Skatteministeriet i forbindelse med forvaltning af loven om afgiftsfritagelse for petroleum har udarbejdet en definition af petroleum – og i hvilken grad det brændsel (petroleum), der nu anvendes i almindelige oliefyre, afviger fra den typiske definition, der gives i Brandteknisk Vejledning.

Svar (20/8 90):

Skatteministeren (Fogh Rasmussen):

Olieafgiftsloven indeholder ingen nærmere definition af de afgiftsbelagte olieprodukter. Dette gælder også for petroleum. Den gælden-

Se evt. tillige henvisningsoversigt på sp. 11471.

de afgiftsdifferentiering for petroleum, hvor der er afgiftsfrihed for petroleum i dunke, men fuld afgift, dvs. 176 øre pr. l for anden petroleum, afhænger ikke af petroleumskvaliteten. Afgiftsfriheden for petroleum afhænger alene af, om den sælges i dunke på 10 l. Dette kriterium er lagt til grund af hensyn til baggrunden for afgiftsdifferentiering. Afgiftsfritagelsen er som bekendt indført som en hjælp til især pensionister i den ældre boligmasse, hvor man kan være henvist til at bruge petroleum i dunke som brændsel.

Det har derfor heller ikke i forbindelse med forvaltningen af afgiftsfritagelsen været muligt at lægge en nærmere definition af petroleum til grund.

Både i forbindelse med den oprindelige afgiftsdifferentiering for petroleum, der blev gennemført i 1986, og den senere afgiftsfritagelse pr. 1. januar 1989 har det dog været forudsat, at petroleum havde et væsentlig lavere flammepunkt, typisk 40° C, end fyringsgasolie, der har ca. 70° C. Denne forudsætning svarer også fuldt ud til de angivne typiske data for fyringsolier i Brandteknisk Vejledning, som der er henvist til i spørgsmålet. Denne petroleum har derfor ikke umiddelbart kunnet erstatte fyringsolie i almindelige oliefyre.

Efter gennemførelse af afgiftsfriheden er der imidlertid blevet markedsført et petroleumprodukt med et højere flammepunkt, som har bragt varen i samme brandfareklasse som fyringsolie. Det er denne særlige fyringspetroleum, som nu sælges til villakunder.

Spm. nr. S 1079

Til *boligministeren* (3/8 90) af:

Riishøj (SF):

»Er de enkelte komponenter, der anvendes i almindelige oliefyre med afgiftsfri petroleum, godkendt af Byggestyrelsen i henhold til bestemmelserne i Brandteknisk Vejledning nr. 13, august 1989, vedrørende oliefyrianslæg?«

Begrundelse

Ifølge Brandteknisk Vejledning nr. 13, 2. udgave, august 1989, skal et oliefyrs enkelte komponenter være udført i overensstemmelse med gældende prøvnings- og konstruktionsstandarder. De skal endvidere, afhængigt af anvendelse og type, være godkendt af Byggestyrelsen.