

- at højspændingsforbindelser bør kabellægges, hvis det ikke påfører elselskaberne (og dermed forbrugerne) urimelige omkostninger, samt
- at luftledninger bør følge eksisterende traceer eller udføres efter en planlægning, der dokumenterer, at der herved kan tages større hensyn til natur- og landskabsinteresser end ved eksisterende traceer, hvis kabellægning ikke er økonomisk og teknisk mulig. I august 1993 nedsatte jeg en arbejdsgruppe, som fik til opgave at uddybe disse principper, således at de kan lægges til grund for elselskabernes og myndighedernes behandling af højspændingsanlæg.

I arbejdsgruppen deltager foruden Miljø- og Energiministeriet Boligministeriet, elselskaberne og Amtsrådsforeningen. Arbejdsgruppen forventer at afslutte sit arbejde i meget nær fremtid.

Der er enighed i arbejdsgruppen om at anbefale, at elselskaberne i samarbejde med de regionale myndigheder tilrettelægger en samlet langsigtet planlægning med en nærmere prioritering af ændringerne i det eksisterende højspændingsnet og af den kommende udbygning med henblik på at nedbringe generne mest muligt.

Endvidere anbefaler arbejdsgruppen

- at der skal tilstræbes en reduktion af det samlede luftledningsnet over 100 kV, og at nye 400-kV- og 150/132-kV-ledningsanlæg planlægges under hensyn hertil,
- at 400-kV-ledningsanlæg normalt kan fremføres som luftledninger, men at kabellægning i særlige tilfælde bør overvejes i kortere stræk, f. eks. i forbindelse med indfødnin til større byer, eller hvor en luftledning vil få væsentlige konsekvenser for nationale naturinteresser og der ikke findes acceptable alternative ledningsføringer,
- at 150/132-kV-ledningsanlæg kan etableres som luftledninger, hvor det kan ske uden væsentlige konsekvenser i forhold til bymæssig bebyggelse eller væsentlige naturinteresser, eksempelvis som kombineret 400- og 150/132-kV-luftledning,
- at det i forbindelse med reduktionen af luftledningsnettet tilstræbes at fjerne eller kabellægge eksisterende 150/132-kV-luftledninger, hvor ledningernes placering er uhenigtsmæssig i forhold til bymæssig bebyggelse eller væsentlige naturinteresser.
- at nye ledningsanlæg under 100 kV kabellægges,

- at eksisterende 60/50-kV-luftledninger kabellægges, når ledningerne er uheldige i forhold til bymæssig bebyggelse eller væsentlige naturinteresser, samt
- at eksisterende ledningsanlæg behandles på lige fod med nyanlæg ved større saneringsarbejder. Der er ikke fastsat en egentlig tidsramme for gennemførelsen af ændringerne, men det er forudsat, at tidsrammen aftales i forbindelse med de drøftelser, der er lagt op til mellem elselskaberne og amtsrådene. Det er endvidere forudsat, at ændringerne indarbejdes i de kommende regionplanrevisioner, som gennemføres hvert fjerde år, første gang i 1997.

#### Supplerende svar på skriftligt besvaret spørgsmål

##### Ad spm. nr. S 506

Fra boligministeren er modtaget supplerende svar på et af medlem af Folketinget Villy Søvn-dal (SF) stillet spørgsmål.

Spørgsmålet, der sammen med det foreløbige svar er optaget i Folketingstidende 1994-95, for-handlingerne side 2318, var sålydende:

Til boligministeren (2/1 95) af:

**Villy Søvn-dal (SF):**

»Mener ministeren, at rejseomkostninger ved deltagelse i kommissions- og udvalgsarbejde i Boligministeriet ligger inden for formålet med tilskud i medfør af boligreguleringslovens § 61, stk. 1?«

##### Supplerende svar (17/1 95)

**Boligministeren (Ole Løvig Simonsen):**

Som jeg oplyste i mit foreløbige svar af 9. januar 1995, ville jeg afvente den udbedte redegørelse fra Grundejernes Investeringsfond, inden jeg udtalte mig om fondens beslutning om at lade rejseomkostninger ved deltagelse i kommissions- og udvalgsarbejde i Boligministeriet være omfattet af bestemmelsen om tilskud i boligreguleringslovens § 61, stk. 1.

Som det fremgår af mit endelige svar på spørgsmål nr. S 507, vil fonden ikke refundere disse rejseomkostninger, da Boligministeriet