

Svar (1/6 95)

Miljø- og energiministeren (Svend Auken):
Jeg har forelagt spørgsmålet for Dansk Naturgas A/S, som har oplyst følgende, hvortil jeg kan henholde mig:

»Der er i udlandet gennemført forsøg vedrørende gasulykker. Resultaterne af disse forsøg er anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af Dansk Naturgas A/S' sikkerhedsanalyse af et gaslager i Tønder.«

Spm. nr. S 1771

Til miljø- og energiministeren (24/5 95) af:

Birgit Thye-Petersen (V):

»Finder ministeren det forsvarligt, at Dangas opererer med en sikkerhedszone på kun 200 m til det påtænkte naturgaslager, når Dangas i sin sikkerhedsanalyse anfører, at »... antændelige gas/luftblandinger forventes selv under meget uheldige vejrforhold ikke at kunne forekomme i under 15 m's højde længere end 550 m fra brudstedet?«

Svar (1/6 95)

Miljø- og energiministeren (Svend Auken):
Jeg kan oplyse, at Dansk Naturgas A/S (Dangas) har udarbejdet en sikkerhedsanalyse, som er fremsendt til Sønderjyllands Amt. Amtet vil i samarbejde med lokale og centrale myndigheder vurdere sikkerhedsanalysen og på baggrund heraf fastlægge sikkerhedszonerne.

Jeg kan endvidere oplyse, at størrelsen af sikkerhedszonerne i Stenlille af myndighederne blev fastlagt ved en vurdering af sandsynlighed for uheld og konsekvenserne af disse. For Stenlillelageret er der i landsplandirektivet fastlagt følgende sikkerhedszoner:

- Indre sikkerhedszone på 60 m omkring forbindelsesledninger.
- Indre sikkerhedszone på 100 m omkring trykbærende anlæg på behandlingsanlæg og brøndpladser.
- Ydre sikkerhedszone på 200 m omkring trykbærende anlæg på behandlingsanlæg, brøndpladser og forbindelsesledninger.

Forholdene i Tønder er ikke i væsentlig grad anderledes, idet Dangas efter sikkerhedsanaly-

sens udarbejdelse har besluttet, at der maksimalt skal anvendes 12-tommer-rør som i Stenlille og ikke 16-tommer-rør som ellers forudsat i sikkerhedsanalysen for Tønder gaslager. Anvendelsen af mindre rør vil reducere konsekvenserne af et uheld.

Spm. nr. S 1772

Til miljø- og energiministeren (24/5 95) af:

Birgit Thye-Petersen (V):

»Finder ministeren det forsvarligt at etablere et gaslager i Tønder som foreslået, når store dele af både beboelses- og erhvervsområder ligger inden for en afstand af 550 m fra de overjordiske anlæg?«

Svar (1/6 95)

Miljø- og energiministeren (Svend Auken):
Jeg kan oplyse, at sikkerhedszoner for overjordiske anlæg fastsættes af amtet og ikke af Miljø- og Energiministeriet. Jeg er overbevist om, at sikkerhedszonerne vil blive fastlagt således, at de er forsvarlige i sikkerhedsmæssig henseende.

Spm. nr. S 1773

Til miljø- og energiministeren (24/5 95) af:

Birgit Thye-Petersen (V):

»Hvad er ministerens bemærkning til Dangas' anvendelse af DMI's vindstyrketal på en måde, som DMI advarer imod?«

Begrundelse

På side 10 i »Kommentarer og kritik til sikkerhedsanalyse af gaslager i Tønder« udarbejdet af Thorbjørn Bergnæs, som ministeren har modtaget, rettes en skarp kritik af Dangas' anvendelse af vindstyrketal på trods af DMI's advarsler.