

Bilag**Et af udvalgets spørgsmål til miljø- og energiministeren og dennes svar herpå***Spørgsmål 26:*

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 13. december 1996 fra Dansk Industri vedrørende lovforslaget, jf. bilag 47.

Svar:

Dansk Industri insisterer på, at industriel kraftvarme og decentral kraftvarme behandles på lige vilkår, og at tidsbegrænsningen for de industrielle kraftvarmeanlæg dermed bør bortfalde.

Det er korrekt, som Dansk Industri fremfører, at der er en forskelsbehandling vedrørende tidsbegrænsningen af elproduktionstilskuddet mellem industrielle og decentrale kraftvarmeanlæg. Det samme forhold kan imidlertid fremføres for de industrielle kraftvarmeanlæg mulighed for at opnå anlægstilskud. Denne mulighed foreligger ikke for decentrale kraftvarmeanlæg på naturgas.

Formålet med lovændringen har været at målrette elproduktionstilskuddet inden for bevillingsrammen til at opnå bedst mulig effekt af tilskudsordningen. I og med, at industrielle kraftvarmeanlæg kan få anlægstilskud på op til 30 pct., vil der dermed ikke være behov for at yde elproduktionstilskuddet efter det 6. år. Anlæggene burde være afskrevet inden for denne periode. Heri ligger effektiviseringen af elproduktionstilskuddet.

Det er ikke forventningen, at beskæringen af elproduktionen vil medføre et mindre træk på investeringsstilskud til energibesparelser i erhvervene. Mindre industrielle kraftvarmean-

læg har tidligere modtaget mindre end 30 pct. i anlægstilskud. For disse anlægstyper vil der i fremtiden blive ydet fulde 30 pct.

Dansk Industri finder det urimeligt, at virksomheder med industrielle kraftvarmeanlæg efter udløbet af tidsbegrænsningen ikke kompenseres for, at CO₂-afgiften på elektricitet udmåles på baggrund af elproduktion på kul i kondensværker.

Det skal hertil bemærkes, at de gældende energi- og CO₂-afgifter er pålagt elektricitet som en forbrugsafgift. Det marginale elforbrug i Danmark dækkes ved produktion på kul i kondensværker. Det giver derfor det rigtige afgiftssignal i forbrugsleddet, hvis afgiften også udmåles herefter. En merforbrugt kWh på en virksomhed, der selv producerer elektricitet med gas eller biobrændsel, giver marginalt samme miljøbelastning som et merforbrug på en virksomhed, der ikke har egenproduktion. Det skyldes, at den energiproducerede og egenforbrugte kWh alternativt kunne have fortrængt en kWh produceret på kul i et kondensværk.

Dansk Industri forespørger, om Fiskernes Fiskeindustri i Skagen kan få hævet deres anlægstilskud. Dette blev reduceret for ikke at få tilbagebetalingstiden under 3 år. Med nedsættelsen af elproduktionstilskuddet vil anlæggets tilbagebetalingstid blive mere end 3 år. Imidlertid kan anlægstilskuddet ikke efterfølgende hæves ifølge lov om statstilskud til energibesparelser m.v. i erhvervsvirksomheder, såfremt anlægsarbejdet på investeringsprojektet er påbegyndt.