

## Bilag til notatet fra Århus Kommune, Magistratens 5. afdeling

Århus Kommunale Værker  
Varmeforsyningen  
21. maj 1999

**Beskatning på brændselsbesparelser**

Totalbetragtning for 10.000 TJ/år inkl. alle anlægsomkostninger og merpumpeudgifter, herunder investering i lavtemperaturturbine ca. 150 mio. kr.

Mio. kr. pr. år	Ekskl. afgift på ½ K/V-fordel	Inkl. afgift på ½ K/V-fordel	Merafgift ved ny lov	CO <sub>2</sub> tons	Kul tons
Drift 1. rørpar	435,1	637,9	202,8	437.500	177.000
Lavtemperaturdrift	402,3	639,1	236,8	358.000	132.000
Mindre-/merudgift ved lavtemperaturdrift	-32,8	+1,2	+34,0		
Besparelser ved lavtemperaturdrift				79.500	45.000

Forudsætningerne i Varmeplanen var et kulforbrug på 188.000 tons/år og en CO<sub>2</sub>-udledning på 456.000 tons/år.