

Til nr. 2

Tilskuddet på 7 øre pr. kWh for elektricitet produceret ved industriel eller affaldsbaseret kraftvarme-produktion videreføres uændret på nye anlæg, hvor virksomheden ikke tidligere har haft tilskudsberettiget kraftvarme-produktion. Hvis virksomheden udskifter et tilskudsberettiget kraftvarmeværk – eksempelvis ved at installere en ny motor – fremgår det af bestem- melsens stk. 2, at virksomheden ved idriftsættelsen af det udskiftede anlæg, kan få et elproduktionstilskud på 2 øre pr. kWh. Dette tilskud ydes i 6 eller 8 år, af- hængigt af værkets samlede kapacitet. For at sikre, at produktionsudstyret er optimalt også udfra en miljø- mæssig betragtning, er det en betingelse for at yde til- skuddet, at produktionsudstyret er nyt. Ved produkti- onsudstyr forstås anlægskomponenter til kraftvarme- produktion såsom motorer, gasturbiner eller tilsvaren- de. Baggrunden for at reducere tilskuddet til 2 øre i forbindelse med udskiftningen af kraftvarmeanlæg- get, er at anlægsinvesteringen ved at udskifte eksem- pelvis en motor eller turbine udgør ca. 30-40 % af om- kostningen ved at etablere et helt nyt kraftvarmean- læg. Formålet med at yde tilskud i forbindelse med en udskiftning er at tilskynde til, at virksomheder med kraftvarme fortsætter med denne forsyningsform og ikke overgår til varmforsyning baseret på kul eller olie.

I bestemmelsens stk. 4 videreføres tilskuddet til de- centrale affaldsbaserede kraftvarmeværker uændret. Dette betyder at decentrale affaldsbaserede kraftvar- meværker på eller under 3 MW fortsat vil modtage 10 øre pr. kWh for den producerede elektricitet.

Til nr. 3

Det foreslås at ændre elproduktionstilskuddet til 8 øre pr. kWh for alle naturgasbaserede decentrale kraftvarmeværker med en elkapacitet på 25 MW eller derunder. For det enkelte værk vil det samlede årlige elproduktionstilskud dog maksimalt kunne ydes til en årlig elproduktion på 8 mill. kWh fordelt efter følgen- de kvartalsvise sats: 1. kvartal 3. mill. kWh, 2. kvar- tal 1,6 mill. kWh, 3. kvartal 1. mill. kWh og 4. kvartal 2,4 mill. kWh.

Tilskuddet er opdelt med kvartalsvise maksimums- sats for at skabe ensartede økonomisk vilkår for værker med forskellig elkapacitet. Idet loven forven- tes sat i kraft pr. 1. juli 2002 får et værk med en større elkapacitet herved ikke et relativt større tilskud i for- hold til et mindre værk.

Da afgiftsreduktionen er lig med eller større end bortfald af 7 øre/kWh i tilskud, og barmarksværkernes samledes tilskud alene reduceres med 2 øre/kWh, vil

den samlede virkning af forslaget være, at værkerne mindst får en gevinst svarende til 5 øre/kWh el. Om- kring halvdelen af værkerne vil få en yderligere ge- vinst, da afgiftsreduktionen for dem er større end 7 øre/kWh.

Reduktionen af tilskudssatsen fra 10 til 8 øre pr. kWh indgår som en del af den samlede afgiftsømlæg- ning for decentrale kraftvarmeværker. Idet virkningen af afgiftslettelsen på naturgas svarer til tilskuddet på 7 øre pr. kWh på elproduktionen, medfører lovforslaget en samlet forbedring for værkerne.

Efter bestemmelsen gives tilskuddet til naturgasba- serede decentrale kraftvarmeværker med en elcapaci- tet på højst 25 MW. Tilskuddets størrelse begrænses dog af antallet af årlige produktionstimer. Grænsen herfor er 8 mill. kWh, hvilket betyder, at de mindre værker kan opnå tilskuddet for samtlige produktionstimer. De større værker med en årlig elproduktion på mere end 8 mill. kWh vil i forhold til hele produktion få tilskuddet pr. kWh reduceret. Der ydes dog ikke til- skud til værker med en samlet elkapacitet på mere end 25 MW.

Forslaget betyder, at alle naturgasbaserede de- centrale kraftvarmeværker på 25 MW og derunder mak- simalt vil kunne få 640.000 kr. i årligt tilskud.

Barmarksværker omfattes dog ikke af grænsen på 8 mill. kWh. Herved sikres det, at også de største bar- marksværker, der typisk er ligeså nødlidende som de mindre barmarksværker, opnår en nettoafgiftsned- sættelse, der i forhold til produktionen, svarer til nettoaf- giftsnedsættelsen i de mindre barmarksværker. Langt de fleste barmarksværker har dog en samlet årlig el- produktion på mindre end 8 mill. kWh.

Støtten på de 8 øre pr. kWh til de decentrale kraft- varmeværker, der har en kombineret forsyning med naturgas og biogas, fastsættes efter samme kriterier som støtte til naturgasbaserede decentrale kraftvarme- anlæg. Støtten ydes ligeledes til naturgasbaserede de- centrale værker, der omlægger deres forsyning til også at omfatte biogas. Der ydes dog ikke tilskud til biogas- kraftvarmeanlæg, der udelukkende anvender biogas, eller hvor biogasanvendelsen udgør mere end 90 % af den tilskudsberettigede elproduktion. Herved undgås forskelsbehandling mellem biogaskraftvarmeanlæg, der udelukkende anvender biogas og biogaskraftvar- meanlæg, der anvender en forholdsvis lille mængde naturgas som supplement til biogaforsyningen.

Udstrækningen af støtten til anlæg, der anvender en kombination af naturgas og biogas, er begrundet i øn- sket om ikke at skabe en afledet negativ virkning for biogas. Problemet er, at biogasproducenter ellers ville blive ramt økonomisk af afgiftsforslaget.